




Upute za instalaciju i održavanje za stručnjaka

Kondenzacijski kotao

**Uni Condens 8000 F**

UC8000F 50...115 kW



## Sadržaj

<b>1</b>	<b>Objašnjenje simbola i sigurnosne upute</b> .....	<b>3</b>	6.5	Priključiti sigurnosni ventil .....	18
1.1	Objašnjenje simbola .....	3	6.6	Instalacija kondenzacijskog voda i uređaja za neutralizaciju .....	18
1.2	Opće sigurnosne upute .....	3	6.7	Instalacija sklopke minimalnog tlaka (pribor) .....	19
<b>2</b>	<b>Podaci o proizvodu</b> .....	<b>5</b>	6.8	Punjenje kotla i ispitivanje priključaka na nepropusnost .....	19
2.1	Izjava o usklađenosti .....	5	6.9	Montaža plašta .....	19
2.2	Pravilna uporaba .....	5	6.9.1	Montaža traverzi .....	20
2.3	Simboli na kotlu .....	5	6.9.2	Montaža bočnih stijenki .....	20
2.4	Opseg isporuke .....	5	6.9.3	Polaganje kabela plamenika .....	20
2.5	Potreban pribor .....	5	6.9.4	Stavljanje stražnje stranice .....	21
2.6	Tipska pločica .....	5	6.9.5	Montaža poklopaca kotla .....	21
2.7	Natpis o energetskog učinkovitosti (etiketa za označavanje energetske učinkovitosti) .....	6	6.9.6	Montaža prednje stijenke .....	21
2.8	Opis proizvoda .....	6	6.10	Otvaranje i promjena vrata ložišnog prostora .....	22
2.9	Priključci i dimenzije .....	8	6.10.1	Otvaranje i zatvaranje vrata ložišta .....	22
2.10	Radni uvjeti .....	10	6.10.2	Mijenjanje graničnika vrata .....	22
2.11	Sigurnosno tehnička oprema .....	10	6.11	Pričvršćenje zaklopke, tipske pločice i dodatne tipske pločice .....	22
2.12	Dopušteno gorivo .....	10	6.12	Montaža temperaturnog osjetnika .....	23
2.13	Alati, materijali i pomoćna sredstva .....	10	<b>7</b>	<b>Regulacijski uređaj</b> .....	<b>23</b>
<b>3</b>	<b>Transport</b> .....	<b>11</b>	7.1	Zahtjevi za regulacijski uređaj .....	24
3.1	Osiguravanje kotla .....	11	7.2	Regulacijski uređaj serije CFB 800/CFB 900 (pribor) .....	24
3.2	Transport kotla .....	11	7.2.1	Montaža regulacijskog uređaja .....	24
3.2.1	Transport kotla dizalicom .....	11	7.2.2	Električni priključak regulacijskog uređaja .....	25
3.2.2	Transport kotla na viličaru .....	11	7.2.3	Podešavanja regulacijskog uređaja .....	25
3.2.3	Transport s 2 niskopodizna transportna vozila .....	12	7.2.4	Parametriranje regulacijskog uređaja .....	26
<b>4</b>	<b>Zahtjevi</b> .....	<b>12</b>	7.3	Regulacijski uređaj serije CC 8000 (pribor) .....	26
4.1	Uvjeti prostora za instalaciju kotla .....	12	7.3.1	Montaža regulacijskog uređaja .....	26
4.2	Zahtjevi za plamenik .....	13	7.3.2	Električni priključak regulacijskog uređaja .....	27
4.3	Zahtjevi za regulacijski uređaj .....	13	7.3.3	Podešavanja regulacijskog uređaja .....	29
4.4	Zahtjevi za minimalnu sigurnosno-tehničku opremu .....	13	7.3.4	Parametriranje regulacijskog uređaja .....	30
4.5	Kvaliteta zraka za sagorijevanje .....	13	7.4	Postavke kod stranih regulacijskih uređaja .....	30
4.6	Svojstva vode za grijanje .....	13	<b>8</b>	<b>Puštanje u pogon</b> .....	<b>30</b>
4.7	Uporaba sredstva za zaštitu od smrzavanja .....	14	8.1	Ispiranje instalacije grijanja .....	30
<b>5</b>	<b>Upute za montažu i pogon</b> .....	<b>14</b>	8.2	Provođenje ispitivanja nepropusnosti .....	31
5.1	Norme, propisi i smjernice .....	14	8.3	Punjenje instalacije grijanja .....	31
5.2	Propisi za uljne instalacije .....	14	8.4	Podešavanje minimalnog i maksimalnog graničnika tlaka (pribor) .....	31
5.3	Propisi .....	14	8.4.1	Podešavanje graničnika maksimalnog tlaka .....	31
5.4	Obveza prikupljanja dozvola i informiranja .....	14	8.4.2	Podešavanje graničnika minimalnog tlaka .....	31
5.5	Hidrauličko uključivanje u instalaciju grijanja .....	14	8.5	Dovođenje instalacije grijanja u stanje pripravnosti za pogon .....	32
5.6	Upute za osigurač od pomanjkanja vode (WMS) (pribor) .....	15	8.6	Stavljanje u pogon regulacijskog uređaja i plamenika .....	32
5.7	Održavanje tlaka .....	15	<b>9</b>	<b>Stavljanje izvan pogona</b> .....	<b>32</b>
<b>6</b>	<b>Instalacija</b> .....	<b>15</b>	9.1	Stavljanje instalacije grijanja izvan pogona .....	32
6.1	Postavljanje kotla .....	15	9.2	Stavljanje instalacije grijanja izvan pogona u slučaju nužde .....	32
6.2	Poravnanje kotla .....	16	<b>10</b>	<b>Inspekcija i održavanje</b> .....	<b>32</b>
6.3	Stavljanje toplinske zaštite .....	16	10.1	Sigurnosne napomene za inspekciju i održavanje .....	32
6.4	Priključak instalacije grijanja na strani dimnih plinova i vode .....	17	10.2	Pripremanje kotla za kontrolni pregled i održavanje .....	33
6.4.1	Opći zahtjevi za instalaciju dimnih plinova .....	17	10.3	Čišćenje kotla .....	33
6.4.2	Priključivanje instalacije dimnih plinova .....	17	10.3.1	Priprema kotla za čišćenje četkom .....	33
6.4.3	Ugradnja brtvene manžete (pribor) .....	17	10.3.2	Čišćenje kotla četkama .....	33
6.4.4	Priključenje kotla na cjevovodnu mrežu .....	18			

10.3.3	Čišćenje kolektora dimnih plinova . . . . .	34
10.3.4	Zamjena brtve sakupljača dimnih plinova i poklopca za skretanje . . . . .	34
10.3.5	Montaža poklopca za čišćenje na sakupljaču dimnih plinova i poklopcu za skretanje . . . . .	34
10.3.6	Mokro čišćenje kotla . . . . .	35
10.4	Provjera i ispravljanje radnog tlaka . . . . .	35
10.4.1	Kada je potrebno ispitati radni tlak instalacije grijanja? . . . . .	35
10.4.2	Zatvorene instalacije . . . . .	35
10.4.3	Instalacije s automatskim sistemom za održavanje tlaka . . . . .	36
10.5	Uzimanje uzoraka vode . . . . .	36
<b>11</b>	<b>Smetnje . . . . .</b>	<b>36</b>
11.1	Uklanjanje smetnje plamenika . . . . .	36
11.2	Druge smetnje . . . . .	36
<b>12</b>	<b>Zaštita okoliša i zbrinjavanje u otpad . . . . .</b>	<b>36</b>
<b>13</b>	<b>Napomena o zaštiti podataka . . . . .</b>	<b>37</b>
<b>14</b>	<b>Sigurnosno tehnička oprema . . . . .</b>	<b>37</b>
14.1	Raspored minimalne sigurnosno-tehničke opreme prema EN 12828:2012 . . . . .	37
14.2	Sigurnosno-tehnička oprema prema EU izvedbenom ispitivanju . . . . .	38
14.3	Zahtjevi za alternativne sigurnosno-tehničke dijelove opreme i ostale dijelove opreme . . . . .	38
14.3.1	Zahtjevi za sigurnosni ventil . . . . .	38
14.3.2	Zahtjevi za sigurnosni graničnik temperature . . . . .	38
14.3.3	Zahtjevi za graničnik maksimalnog tlaka . . . . .	38
14.3.4	Zahtjevi za tlačnu sklopku minimalnog tlaka kao osigurač od pomanjkanja vode . . . . .	38
14.3.5	Zahtjevi na minimalni graničnik tlaka kao osiguranje od manjka vode . . . . .	38
14.3.6	Zahtjevi na graničnik visine vode kao osiguranje od manjka vode . . . . .	38
14.3.7	Zahtjevi za plamenik . . . . .	38
14.3.8	Upravljanje kotlom . . . . .	38
14.4	Hidrauličko uključivanje kotla . . . . .	38
14.5	Naprave za hvatanje prljavštine . . . . .	38
<b>15</b>	<b>Prilog . . . . .</b>	<b>39</b>
15.1	Tehnički podaci . . . . .	39
15.2	Vrijednosti za izračun dimnih plinova . . . . .	39
15.3	Parametri kotla . . . . .	40
15.4	Zapisnik o stavljanju u pogon . . . . .	41
15.5	Zapisnici o kontrolnom pregledu i održavanju . . . . .	42

## 1 Objašnjenje simbola i sigurnosne upute


### 1.1 Objašnjenje simbola


#### Upute upozorenja

U uputama za objašnjenje signalne riječi označavaju vrstu i težinu posljedica u slučaju nepridržavanja mjera za uklanjanje opasnosti.

Sljedeće signalne riječi su definirane i mogu biti upotrijebljene u ovom dokumentu:


 **OPASNOST**  
**OPASNOST** znači da će se pojaviti teške do po život opasne ozljede.

 **UPOZORENJE**  
**UPOZORENJE** znači da se mogu pojaviti teške do po život opasne tjelesne ozljede.

 **OPREZ**  
**OPREZ** znači da može doći do lakše ili umjerene tjelesne ozljede.

**NAPOMENA**  
**NAPOMENA** znači da može doći do materijalne štete.

#### Važne informacije

 Ovim simbolom označene su važne informacije koje ne predstavljaju opasnost za ljude ili stvari.

#### Daljnji simboli

Simbol	Značenje
▶	Korak radnje
→	Upućivanje na neko drugo mjesto u dokumentu
•	Popis/stavka na popisu
–	Popis/stavka na popisu (2. razina)

tab. 1

### 1.2 Opće sigurnosne upute

#### Napomene za ciljano grupu

Ove upute za instalaciju namijenjene su stručnjacima za plinske instalacije, vodoinstalacije, tehniku grijanja i elektrotehniku. Napomene u svim uputama moraju se poštovati. Nepoštivanje može dovesti do materijalnih šteta i osobnih ozljeda ili opasnosti po život.

- ▶ Pročitajte upute za instalaciju, servis i puštanje u rad (generator topline, regulator topline, pumpe itd.) prije uporabe.
- ▶ Pridržavajte se uputa za siguran rad i upozorenja.
- ▶ Pridržavajte se nacionalnih i regionalnih propisa, tehničkih pravila i smjernica.
- ▶ Dokumentirajte izvedene radove.

#### Opće sigurnosne upute

Nepridržavanje sigurnosnih uputa može dovesti do teških ozljeda kod osoba – također i smrtne posljedice materijalne štete i štete za okoliš.

- ▶ Održavanje provesti najmanje jednom godišnje. Pritom je potrebno ispitati besprijekorno funkcioniranje čitave instalacije. Nedostatke odmah otkloniti.
- ▶ Nikada se sami ne izlagati životnoj opasnosti. Vlastita sigurnost uvijek ima prioritet.

- ▶ Prije puštanja postrojenja grijanja u pogon pažljivo pročitati ove upute.

### **⚠ Štete nastale pogrešnim rukovanjem**

Pogreške u rukovanju mogu dovesti do ozljeda osoba i/ili materijalne štete.

- ▶ Paziti da uređaju imaju pristup samo one osobe koje znaju njime pravilno rukovati.
- ▶ Instalaciju, puštanje u pogon kao i održavanje i popravak smije obavljati samo ovlašteni servis.
- ▶ Pogoniti instalaciju samo s dovoljnim volumenom vode (pogonski tlak). Pogon bez dovoljnog volumena vode nije dopušten.

### **⚠ Opasnost kod propuštanja ulja**

Kod primjene loživog ulja kao goriva, korisnik je u skladu s važećim regulativama u njegovoj zemlji obavezan ukoliko primijeti propuštanje ulja, neodgodivo zatražiti od ovlaštenog servisera njegovo otklanjanje!

### **⚠ Opasnost u slučaju mirisa plina**

- ▶ Zatvoriti plinsku slavinu.
- ▶ Otvoriti prozore i vrata.
- ▶ Ne upotrebljavati električne prekidače, telefon ili napu.
- ▶ Ugasiti otvorene plamenove.
- ▶ Ne pušiti!
- ▶ Ne upotrebljavati zapaljivače (npr. upaljač, šibica,...).
- ▶ Upozoriti stanovnike zgrade, ali ne zvoncem.
- ▶ **Izvana** nazvati distributera plina i ovlaštenog instalatera.

### **⚠ Opasnost kod mirisa dimnih plinova**

- ▶ Isključiti kotao.
- ▶ Otvoriti prozore i vrata.
- ▶ Obavijestiti ovlaštenog servisera.

### **⚠ Opasnost od strujnog udara**

- ▶ Električne radove smiju izvoditi samo stručnjaci za elektroinstalacije.
- ▶ Prije svih radova na instalaciji grijanja, trebate je isključiti sa električnog napajanja (npr. preko sigurnosne sklopke sistema grijanja ispred kotlovnice). Isključivanje na regulacijskom uređaju nije dovoljno!
- ▶ Osigurati instalaciju grijanja od nehotičnog ponovnog uključivanja.
- ▶ Kod električnog priključka, prvog puštanja u pogon, servisiranja i održavanja pridržavajte se mjesnih propisa i smjernica.
- ▶ Pripazite na priključne sheme sljedećih dijelova instalacije.

### **⚠ Opasnost od oparina / Opasnost od opeklina**

Unutar instalacije grijanja se temperature mogu podići i > 60 °C.

- ▶ Kotao ostaviti da se ohladi prije izvođenja poslova servisa i održavanja.

### **⚠ Instalacija, modifikacije, rad**

Nedovoljan dovod zraka može dovesti do opasnog izlaženja ispušnih plinova.

- ▶ Postavljanje ili preinaku kotla prepustiti samo ovlaštenom serviseru.
- ▶ Ne izvoditi izmjene na dijelovima koji provode dimne plinove.
- ▶ Pripaziti da cijevi za odvod dimnih plinova i brtvila nisu oštećena.
- ▶ **Kod pogona ovisnog o zraku prostorije:** ne zatvarajte niti smanjujte otvore za zračenje i odzračivanje na vratima i zidovima.
- ▶ U državama u kojima je dozvoljena uporaba prozora kao otvora zraka za sagorijevanje vrijedi:  
Osigurati prozore koji se upotrebljavaju kao otvori zraka za sagorijevanje od nenamjernog zatvaranja  
. Postaviti napomenu u blizini prozora  
. Kod ugradnje prozora s nepropusnim stijenkama osigurajte opskrbu zrakom za sagorijevanje.

- ▶ Kod podesivih zaklopki za ulazni zrak paljenje se smije pokrenuti tek kada je zaklopka za ulazni zrak potpuno otvorena (bespotencijalna povratna dojava na upravljački sustav kotla putem sigurnosno-tehničke krajnje sklopke). Predvidjeti upravljački sustav zaklopki za ulazni zrak.
- ▶ Paziti da kotlovnica ostane sigurna od smrzavanja.
- ▶ Pridržavati se važećih tehničkih pravila za izradu i rad instalacije grijanja kao i zakonskih odredbi.

### **⚠ Zrak za sagorijevanje / zrak u prostoriji**

- ▶ Zrak za sagorijevanje / zrak u prostoriji ne smije sadržavati agresivne tvari (npr. halogene ugljikovodike koji sadrže spojeve klora ili fluora). Na taj će se način izbjeći korozija.
- ▶ Paziti da u zrak za izgaranje ne uđe prašina.

### **⚠ Opasnost zbog eksplozivnog i lako zapaljivog materijala**

- ▶ Lako zapaljivi materijali (npr. papir, razrjeđivač, boje) ne smiju se koristiti ili uskladištiti blizu kotla.

### **⚠ Štete na instalaciji zbog smrzavanja**

Instalacija grijanja može se uslijed mraza smrznuti ako nije u pogonu (npr. isključen regulacijski uređaj ili isključenje zbog smetnje).

Pri stavljanju van pogona ili duljoj obustavi rada kako bi se spriječio smrzavanje instalacije grijanja:

- ▶ Vodove ogrjevne i pitke vode na najnižem mjestu isprazniti.

### **⚠ Inspekcija i održavanje**

- ▶ **Preporuka za klijenta:** sklopiti s ovlaštenim stručnim poduzećem ugovor o održavanju i inspekciji što uključuje godišnji pregled i održavanje po potrebi.
- ▶ Korisnik je odgovoran za sigurnost i ekološku prihvatljivost instalacije grijanja.
- ▶ Nedostatke ukloniti odmah kako bi se spriječio nastanak šteta na instalaciji!
- ▶ Upotrebljavati samo originalne rezervne dijelove proizvođača. Za štete koje bi nastale od pribora i dijelova koje nije isporučio proizvođač, proizvođač ne može preuzeti nikakvo jamstvo.

### **⚠ Predaja vlasniku**

Uputite korisnika prilikom predaje u rukovanje i pogonske uvjete instalacije grijanja.

- ▶ Objasnite rukovanje – pritom posebno naglasite sigurnosno relevantne radnje.
- ▶ Uputite posebice na sljedeće točke:
  - Adaptaciju ili popravak smije izvoditi samo ovlašteni stručnjak.
  - Za siguran i ekološki rad potrebno je najmanje jednom godišnje izvršiti provjeru te po potrebi čišćenje i održavanje.
  - Generator topline smije raditi samo s montiranim i zatvorenim plaštom.
- ▶ Ukažite na moguće štete (ozljede do opasnosti za život ili materijalne štete) zbog izostanka ili nestručne provjere, čišćenja i održavanja.
- ▶ Uputite korisnika na opasnosti od ugljikova monoksida (CO) i preporučite uporabu CO dojavnika.
- ▶ Vlasniku predajte upute za instaliranje i rukovanje da bi ih mogao imati pri ruci.

## 2 Podaci o proizvodu

### 2.1 Izjava o usklađenosti

Po konstrukciji i ponašanju u pogonu ovaj proizvod odgovara europskim smjernicama, kao i drugim nacionalnim standardima. Usklađenost je dokazana CE-znakom.

Možete zatražiti izjavu o usklađenosti proizvoda. Kontakt adresu na koju se možete obratiti pronaći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa.

### 2.2 Pravilna uporaba

Proizvod se smije upotrebljavati samo za zagrijavanje vode i pripremu vode za grijanje u zatvorenim sustavima grijanja.

Proizvod je dozvoljen samo za pogon koji je ovisan o zraku u prostoru.

Svaka druga primjena nije propisna. Pritom nastale štete ne podliježu jamstvu.


Za instaliranje i pogone instalacije grijanja pridržavati se sljedećih uputa:

- Norme, propisi i Direktive specifične za državu
- Tipska pločica kotla
- Zahtjevi za regulacijski uređaj (→ pogl. 7.1, str. 24)
- Zahtjevi za plamenik (→ pogl. 4.2, str. 13)
- Zahtjevi za sigurnosno-tehničku opremu (→ pogl. 2.11, str. 10)
- Zahtjevi za svojstva ogrjevnice (→ pogl. 4.6, str. 13)

### 2.3 Simboli na kotlu



Ovaj simbol označava da se prije instalacije, rukovanja ili održavanja moraju pročitati upute za instalaciju i rukovanje kako bi se spriječile štete na instalaciji.



Ovaj simbol označava da je potrebno izvaditi paket pribora iz ložišta prije početka radova.

### 2.4 Opseg isporuke

- ▶ Provjeriti je li ambalaža neoštećena pri isporuci.
- ▶ Provjeriti je li opseg isporuke potpun:
  - Kotao zapakiran na paleti.
  - Tehnički dokumenti spojeni za blok kotla.
  - Plašt kotla s toplinskom izolacijom i priborom, u kartonskoj ambalaži.
  - Prednja stijenka u kartonskoj ambalaži.
  - Set sifona u ložišnom prostoru.
  - Izolacijski prsteni za cijev plamenika u ložišnom prostoru.

Ovisno o tipu kotla neki dijelovi standardnog pribora nisu potrebni.

### 2.5 Potreban pribor

Sljedeći se pribor ne nalazi u opsegu isporuke, ali je potreban za pogon kotla:

- Plamenik
- Sigurnosna grupa kotla
- Uređaji za sigurnosnu opremu
- Uređaj za neutralizaciju (ako ga zatraže propisi)
- Četke za čišćenje
- Regulacijski uređaj.



Dodatani mogući pribor pronaći ćete u katalogu ili na internetskoj stranici proizvođača.

## 2.6 Tipska pločica



Ako stupite u kontakt s proizvođačem u vezi ovog proizvoda, obavezno spomenite podatke s tipske pločice. Uz pomoć tih informacija mi možemo brzo i ciljano reagirati.

Pridržavati se mjerodavnih podataka na tipskoj pločici!

Na tipskoj pločici mogu se pronaći podaci o serijskom broju, učinku i dozvolama.



Serijski se broj nalazi u gornjem području tipske pločice i označen je brojem 2.




**Tipska pločica isporučuje se odvojeno i nalazi se u prozirnoj futroli skupine dokumenata i na poklopcu za skretanje (→ sl. 9, [4], str. 16)**

- ▶ Tipsku pločicu ovisno o mjesnim uvjetima zalijepiti gore na desnu ili lijevu bočnu stijenku (→ pogl. 6.11, str. 22).



Tipska pločica sadrži skraćenice, piktograme i tekstove u nekim jezicima:

Skraćenica	Značenje
<b>Qn (Hi)</b>	Maksimalan toplinski učinak loženja / nazivni toplinski učinak kotla
<b>Pn 50/30 °C</b>	Nazivna toplinska snaga kotla kod pogonskih temperatura 50/30 °C
<b>Pn 80/60 °C</b>	Nazivna toplinska snaga kotla kod pogonskih temperatura 80/60 °C
<b>PMS</b>	Dopušteni radni tlak
<b>P(Test)</b>	Ispitni tlak kotla
<b>Tmax</b>	Dopuštena temperatura polaznog voda
<b>V</b>	Sadržaj vode kotla
<b>Cat.</b>	Kategorija uređaja prema EN 437 tablice B.1 i B.2. Kategorija uređaja prema EN 437 navodi za različite zemlje za koje je kakvoće plina dokazana prikladnost uređaja kod tipskog ispitivanja.
<b>P(mbar)</b>	Priključni tlak za plin za kategoriju uređaja navedenu u EN 437. EN 437 razlikuje plinske uređaje prema tome, kojim se plinom, iz koje obitelji plina i kod kojeg priključnog tlaka plina smije raditi ovisno o zemlji.

tab. 2 Upotrijebljene skraćenice na tipskoj pločici

Piktogram	Značenje
	odnosi se na prirodni plin kao gorivo
	odnosi se na ogrjevno ulje kao gorivo
	Simbol plamenika

tab. 3 Upotrijebljeni piktogrami na tipskoj pločici

Piktogram	Značenje
	Potrebno odobrenje montiranog plamenika u odnosu na prirodni plin kao gorivo: EN 676
	Potrebno odobrenje montiranog plamenika u odnosu na ogrjevno ulje kao gorivo: EN 267

tab. 4 Primjer za piktograme na tipskoj pločici

Svi tekstovi ovisni o jeziku označeni su brojevima. Prijevodi se nalaze na dodatnoj tipskoj pločici.

- ▶ Postaviti dodatnu tipsku pločicu pokraj tipske pločice (→ pogl. 6.11, str. 22).

#### Napomene o navedenim podacima o suglasnosti:

- Podaci o normi navode koje se norme najmanje moraju pridržavati (npr. EN 303-1, EN 303-3).
- 2016/426 označava europsku Uredbu za plinske uređaje s kojom je kondenzacijski kotao sukladan. Dodatne detalje → EZ Izjava o usklađenosti.
- U europskom vodiču CEN/TR 1749 klasificiraju se plinski uređaji (kotlovi) prema vrsti odvodnje odlaznih plinova. "B23" se odnosi na plinski uređaj predviđen za priključak na instalaciju dimnih plinova prema van izvan kotlovnice, kod kojeg se zrak za sagorijevanje izravno vadi iz kotlovnice i kojeg je ventilator montiran ispred kotla (npr. na plameniku).

## 2.7 Natpis o energetske učinkovitosti (etiketa za označavanje energetske učinkovitosti)

Prema zahtjevima odredbe EU-a br. 811/2013 i 813/2013 kao nadopuna Direktive 2010/30/EU svaki kotao učinka do 70 kW mora biti označen natpisom o energetske učinkovitosti.



#### Kotlovi do 70 kW

Ako proizvođač isporučiti kotao s plamenikom, komplet dokumenata sadrži i paket s natpisom o energetske učinkovitosti.

Ako proizvođač isporučiti kotao bez plamenika, natpis o energetske učinkovitosti mora osigurati dobavljač plamenika.

Natpis o energetske učinkovitosti sadrži sljedeće informacije:

- Naziv proizvođača kotla
- Oznaka modela kombinacije kotao-plamenik
- Razred za sezonski uvjetovanu energetske učinkovitost sobnog grijanja
- Nazivna toplinska snaga kotla u kW, zaokružena na sljedeći cijeli broj
- Razina zvučne snage u zatvorenim prostorima u dB za kombinaciju kotao-plamenik, zaokružena na sljedeći cijeli broj



Oznaka modela kombinacije kotao-plamenik sadrži i oznaku plamenika.

- ▶ Natpis o energetske učinkovitosti za plamenik potražiti u kompletu dokumentacije.
- ▶ Postaviti natpis o energetske učinkovitosti pokraj tipske pločice (→ pogl. 6.11, str. 22).

## 2.8 Opis proizvoda

Kod kondenzacijskog kotla Uni Condens 8000 F svi su dijelovi koji imaju kontakt s dimnim plinom ili kondenzatom napravljeni od nehrđajućeg čelika. Time je moguć rad bez ograničavanja temperature polaznog i povratnog voda, volumnog protoka i niskog opterećenja plamenika.


U nastavku se Uni Condens 8000 F označava kao UC8000F, kotao ili proizvođač topline.

Kotao ima dva termohidraulički odvojena priključka povratnog toka za visoko- i niskotemperaturne krugove grijanja i radi po načelu 3 propuha (→ sl. 1, str. 6).

Uni Condens 8000 F mora biti opremljen odgovarajućim plamenikom za kotao.


Osnovni sastavni dijelovi kotla su (→ sl. 2, str. 7):

- Tijelo kotla [1] u vezi s plamenikom  
Blok kotla prenosi na ogrjevnu vodu toplinu koju proizvede plamenik.
- Plašt kotla  
tijelo kotla i toplinska izolacija sprečavaju gubitak energije.
- Regulacijski uređaj (pribor)  
Regulacijski uređaj kontrolira i upravlja svim električnim komponentama kotla.



Sl. 1 Funkcionalna shema toka ogrjevnog plina kod kondenzacijskog kotla Uni Condens 8000 F

- AA Propuštanje plina
- RK1 Povratni vod za niskotemperaturne krugove grijanja
- RK2 Povratni vod za visokotemperaturne krugove grijanja
- VK Polazni vod
- [1] Ložište (1. propuh)
- [2] Gornja površina kondenzacijskog sekundarnog grijanja (kondenzat plus grijača površina, 2. propuh)
- [3] Element vođenja vode
- [4] Donja površina kondenzacijskog sekundarnog grijanja (kondenzat plus grijača površina, 3. propuh)



0010014669-001


SI.2 Pregled kotla

- [1] Blok kotla
- [2] Vrata ložišta
- [3] Poklopac za skretanje
- [4] Priključak polazni vod kotla
- [5] Mjerno mjesto (uronska čahura)
- [6] Priključak polazni vod sigurnosnog voda
- [7] Tlačna sklopka minimalnog tlaka
- [8] Priključak povratnog voda 2 (vod visoke temperature)
- [9] Izlaz plina
- [10] Pražnjenje / priključak povratnog voda 1 (vod niske temperature)
- [11] Izlaz kondenzata

## 2.9 Priklučci i dimenzije



Ostali tehnički podaci nalaze se u poglavlju 15.1, str. 39.



0010014350-001

Sl.3 Priklučci i dimenzije

- A Razmak
- AA Izlaz plina
- AKO Izlaz kondenzata
- B Širina kotla s plaštom
- B<sub>GR</sub> Širina osnovnog okvira
- D<sub>AA</sub> Ø Izlaz dimnih plinova
- EL Ulaz/praznjenje hladne vode
- H Visina kotla s regulacijskim uređajem
- H<sub>AA</sub> Visina dimovodnog nastavka
- H<sub>AKO</sub> Visina izlaza kondenzata
- H<sub>B</sub> Visina srednjih vrata ložišta
- H<sub>K</sub> Visina kotla
- H<sub>MDW</sub> Visina sklopke minimalnog tlaka
- H<sub>RK1</sub> Visina povratnog voda kotla 1
- H<sub>RK2</sub> Visina povratnog voda kotla 2
- H<sub>VK</sub> Visina polaznog voda kotla
- H<sub>VSL</sub> Visina polaznog sigurnosnog voda
- L Dužina kotla s plaštom
- L<sub>BR</sub> Dužina plamenika
- L<sub>K</sub> Dužina bloka kotla
- MDW Tlačna sklopka minimalnog tlaka
- RK1 Povratni vod kotla 1 (vod niske temperature)
- RK2 Povratni vod kotla 2 (vod visoke temperature)
- VK Polazni vod kotla
- VSL Priključak sigurnosnog ventila, polazni vod sigurnosnog voda (kod otvorenih pogona)

Veličina kotla	Skraćenice	Jedinica	50	70	90	115
Dužina	L	mm	1090	1090	1090	1090
	L <sub>K</sub>	mm	930	930	930	930
Dužina plamenika	L <sub>BR</sub>	mm	Ovisno o plameniku			
Širina	B	mm	820	820	820	820
Visina s regulacijskim uređajem	H	mm	1528	1528	1528	1528
Visina kotla	H <sub>K</sub>	mm	1254	1254	1254	1254
Osnovni okvir	B <sub>GR</sub>	mm	680	680	680	680
	L <sub>GR</sub>	mm	600	600	600	600
Razmak	A	mm	286	286	286	286
Izlaz plina (AA)	Ø D <sub>AA</sub> unutra	mm	153	153	183	183
	H <sub>AA</sub>	mm	357	357	327	327
Ložište	Dužina	mm	890	890	890	890
	Ø	mm	370	370	370	370
Vrata ložišta	Dubina	mm	95	95	70	70
	HBH <sub>B</sub>	mm	874	874	874	874
Polazni vod kotla (VK) <sup>1)</sup>	Ø VK	cola	R 1 ½	R 1 ½	R 1 ½	R 1 ½
	H <sub>VK</sub>	mm	1178	1178	1178	1178
Povratni vod kotla (RK1) <sup>1)</sup>	Ø RK1	cola	R 1 ½	R 1 ½	R 1 ½	R 1 ½
	H <sub>RK1</sub>	mm	156	156	106	106
Pražnjenje (EL) / Povratni vod kotla (RK2) <sup>1)</sup>	Ø RK2	cola	R 1 ¼	R 1 ¼	R 1 ¼	R 1 ¼
	H <sub>RK2</sub>	mm	506	506	506	506
Sigurnosni ventil / polazni vod sigurnosnog voda (V <sub>SL</sub> ) <sup>2)</sup>	Ø V <sub>SL</sub>	cola	R 1	R 1	R 1	R 1
	H <sub>VSL</sub>	mm	1069	1069	1069	1069
Priključak minimalnog tlačnog osjetnika <sup>3)</sup>	MDW	cola	G ¼	G ¼	G ¼	G ¼
Izlaz kondenzata (AKO)	Ø izvana	mm	32	32	32	32
	H <sub>AKO</sub>	mm	257,5	257,5	207,5	207,5
Unošenje	Širina	mm	680	680	680	680
	Visina	mm	1215	1215	1215	1215
	Dužina	mm	1157	1157	1157	1157

1) Prema EN 1092-1 PN 6.

2) Prema EN 1092-1 PN 6.

3) Zamjena za osigurač od pomanjkanja vode.

tab. 5 Dimenzije

## 2.10 Radni uvjeti



Plamenik postaviti maksimalno na nazivno toplinsko opterećenje Qn (Hi) navedeno na tipskoj pločici.

Radni uvjeti	Jedinica	Vrijednost
Maksimalno dopuštena temperatura sigurnosnog graničnika temperature / (STB)	°C	110
Maksimalni radni tlak	bar	Prema veličini kotla
Maksimalni broj startanja plamenika	po godini	15 000

tab. 6 Radni uvjeti

Radni uvjeti	Uni Condens 8000 F s kliznim načinom rada	Uni Condens 8000 F s konstantnom temperaturom kotlovske vode
Prostorna struja kotlovske vode	Nema -	Nema -
Najmanja temperatura kotlovske vode	U kombinaciji s CFB/CC regulacijskim uređajem za klizni način rada (CFB 840; CFB 910; CFB 930 ili CC 8311; CC 8312).	U kombinaciji s CFB/CC regulacijskim uređajem za temperaturu kotlovske vode CFB 810/CC 8312 odnosno u dopuni s vanjskom regulacijom.
Prekid pogona (kompletno isključivanje kotla)		
Regulacija kruga grijanja s miješalicom sustava grijanja		
Minimalna temperatura povratnog voda		
Razno	1)2)	1)

- 1) Maksimalno 15 000 startanja plamenika po godini. Kako se ne bi prekoračio broj startanja plamenika, potrebno je paziti na napomene za regulacijsku spravu i postavke plamenika u projektnoj dokumentaciji ili uputama za instalaciju. Ako se ova vrijednost prekorači, stupiti u kontakt sa službom za korisnike.
- 2) Na broj startanja plamenika godišnje utječe se radnim postavkama kotlovske postrojenja (regulacijski parametri unutar regulacije kotla i postavke ložišta) te izlaganjem kotlovske postrojenja sukladno toplinskoj potrebi potrošača. Kako bi se izbjeglo prekoračenje broja startanja plamenika godišnje zbog loših radnih postavki, proizvođač nudi potpuna upogonjenja i redovite inspekcije pogona za kotao, plamenik i upravljač kotla (CFB/CC regulacijski uređaji s funkcijskim modulima).

tab. 7 Radni uvjeti



Broj startanja plamenika mora se moći očitati, npr. na upravljačkoj jedinici, na stranom regulacijskom uređaju, na rukovodećoj tehnici zgrade ili na upravljačkom uređaju plamenika.

## 2.11 Sigurnosno tehnička oprema

Za siguran pogon kotlove je potrebno opremiti sljedećom sigurnosno tehničkom opremom:

- Opseg sigurnosno-tehničke opreme mora odgovarati najmanje EN 12828:2012 (→ poglavlje 14, str. 37). Ti zahtjevi vrijede i u zemljama u kojima EN 12828:2012 ne vrijedi!
- Ako osim ovih postoje i drugi propisi u dotičnoj zemlji, potrebno je pridržavati se i njih.
- Ako granica temperature (110 °C) odstupa od one u dotičnoj zemlji, pridržavati se granice u dotičnoj zemlji.

Primjeri opreme navedeni su u poglavlju 14, str. 37. Dijelovi za sigurnosno tehničku opremu mogu se naručiti kao pribor.

## 2.12 Dopušteno gorivo

Kotao smije raditi samo s navedenim gorivima. Upotrebljavati samo plamenike koji odgovaraju navedenim gorivima.

### Plinski plamenik

Dopuštena goriva:

- Prirodni plin javne plinske opskrbe u skladu s nacionalnim propisima s ukupnim sadržajem sumpora < 50 mg/m<sup>3</sup>.
- Tekući plin u skladu s nacionalnim propisima i sadržajem elementarnog sumpora < 1,5 ppm te tekućim sumporom < 50 ppm.
- Prirodni plin s udjelom vodika od 20 % volumena ako plamenik ima odgovarajuće odobrenje prema DVGW CERT ZP 3502. (Pojednostosti se mogu zatražiti od dobavljača plina i servisne organizacije ako je potrebno.)
- Mješavine vodika s udjelom do 100 % kada se koristi dodatni plamenik s odgovarajućim odobrenjem
- Bioplin sa sadržajem sumpora < 50 ppm

### Uljni plamenici

Upotrijebljeni uljni plamenici moraju biti prikladni za loživo ulje siromašno sumporom. Paziti na proizvođačev popis uljnih plamenika kao i na podatke proizvođača plamenika.

Dopuštena goriva:

- Ekstra lako loživo ulje s niskim udjelom sumpora < 50 ppm i udjelom bio ulja (FAME) ≤ 20 %.

**Postojeći ostaci loživog ulja s udjelom sumpora ≥ 50 ppm moraju se iscrpiti, a spremnik za ulje očistiti.**



Mogu se upotrijebiti i dvostruki plamenici ispitnog tipa. Ovdje vrijede zahtjevi za stranu plina i stranu ulja kako je prethodno opisano. I svi proizvodi opisani u nastavku vrijede jednako za stranu plina i stranu ulja.

## 2.13 Alati, materijali i pomoćna sredstva


Za instalaciju i održavanje kotla potrebni su vam:

- Standardni alati iz područja instalacija grijanja te plinskih i vodovodnih instalacija

Osim toga je potrebno:

- 1 momentni ključ.

### 3 Transport

 **OPREZ**

**Životna opasnost zbog nestručno osiguranog kotla!**

- ▶ Upotrebljavati prikladna sredstva transporta (npr. više niskopodiznih transportnih vozila, viličar ili dizalicu).
- ▶ Paziti na težinu kotla i maksimalno opterećenje sredstva transporta.
- ▶ Osigurati kotao od pada kod transporta na transportnom vozilu.

Kotao se može transportirati s pomoću dizalice, viličara ili više niskopodiznih transportnih vozila.

#### 3.1 Osiguravanje kotla

Kotao se isporučuje stojeći na paleti.

Za osiguravanje kotla pri transportu:

- ▶ Sigurnosne trake (remenje, lance) povući preko tijela kotla i osigurati na prijevoznom vozilu.

#### 3.2 Transport kotla

Kotao se može transportirati s pomoću dizalice, viličara ili više niskopodiznih transportnih vozila.

##### 3.2.1 Transport kotla dizalicom

 **OPASNOST**

**Životna opasnost od padajućeg tereta!**


- ▶ Upotrebljavati isključivo užad za držanje jednake dužine.
- ▶ Upotrebljavati isključivo užad koja je u besprijetnom stanju.
- ▶ Kuke objesiti isključivo na predviđene transportne osi na hvatištu kotla.
- ▶ **Kuke ne vješati na priključni nastavak.**
- ▶ Kotao dizati samo dizalicom ako za to postoji odgovarajuća kvalifikacija.

- ▶ Kuke transportnog užeta objesite na predviđene transportne karike [2] na hvatištu kotla.



Nagibni kut sredstva za pričvršćivanje mora iznositi  $\leq 90^\circ$ .

- ▶ Kuku dizalice [1] objesite na transportno uže.



Sl.4 Dizanje dizalicom

- [1] Kuka dizalice s mehanizmom za osiguranje
- [2] Transportne karike

##### 3.2.2 Transport kotla na viličaru

 **OPASNOST**

**Životna opasnost od padajućeg tereta!**


- ▶ Ravnomjerno rasporediti težinu kotla pri dizanju i transportu na viličaru.
- ▶ Paziti na težinu kotla i maksimalno opterećenje sredstva transporta.
- ▶ Pri prijevozu osigurati kotao od ispadanja.

**NAPOMENA**

**Šteta na instalaciji zbog oštećenog tijela kotla!**

Tijelo kotla smije se transportirati viličarom samo ako dužina vilica viličara seže od prednje do stražnje stranice kotla.

- ▶ Prije dizanja kotla provjeriti nalazi li se kotao s prednje i stražnje stranice na vilici viličara.
- ▶ Vilice viličara uvući ispod prednje i stražnje stijene kotla (→ sl. 5, str. 12). Kotao polagano uzdignuti vilicom viličara.




Sl.5 Transport kotla na viličaru

### 3.2.3 Transport s 2 niskopodizna transportna vozila

#### OPASNOST

##### Životna opasnost od padajućeg tereta!

- ▶ Ravnomjerno rasporediti težinu kotla pri dizanju i transportu na niskopodiznim transportnim vozilima.
  - ▶ Paziti na težinu kotla i maksimalno opterećenje sredstva transporta.
  - ▶ Pri prijevozu osigurati kotao od ispadanja.
- 
- ▶ Po jedno niskopodizno transportno vozilo uvući ispod prednje i stražnje stranice kotla.
  - ▶ Kotao ravnomjerno podignuti niskopodiznim transportnim vozilom.



Sl.6 Transport s 2 niskopodizna transportna vozila

## 4 Zahtjevi

### 4.1 Uvjeti prostora za instalaciju kotla



Izvedba kotlovnica i postavljanje kotla mora se vršiti prema lokalnim propisima.

Kotlovnica mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

- U kotlovnici se mora osigurati temperatura okoline između 5 °C i 35 °C.
- Kotlovnica mora biti suha i bez smrzavanja.
- Prostorija u kojoj se nalazi treba imati potrebne otvore za odvod zraka.
- Potrebno je osigurati dovoljan dotok svježeg zraka.
- Mjesto postavljanja mora imati dovoljnu nosivost i čvrstoću.
- Površina postavljanja mora biti dovoljne nosivosti, ravna i vodoravna.
- Veličina kotlovnice mora osigurati propisani pogon.

Kod pogona ovisnog o zraku prostorije preporučamo da se u sljedećoj tablici provjere veličine za odvod zraka. Podaci vrijede za jedan kotao.



Dodatne potrošače ulaznog zraka (npr. kompresore) prilikom određivanja veličine dodatno uzeti u obzir.

Kondenzacijski kotao	Svijetli presjek minimalnog otvora [cm <sup>2</sup> ]
UC8000F-50	300
UC8000F-70	350
UC8000F-90	400
UC8000F-115	445

tab. 8 Svijetli presjek otvora

Usuglašavanje o veličini otvora zraka nužno je obaviti s nadležnim tijelima ili zavodom za izgradnju i to od strane postavljača instalacije.

- ▶ Ne montirati dijelove instalacije sklone zamrzavanju u područje otvora zraka.
- ▶ Po potrebi paziti na mjere za zagrijavanje ulaznog zraka (npr. kroz toplinski registar u otvoru zraka).
- ▶ Ispred ovih otvora ne ostavljati nikakve predmete. Otvori za zrak za izgaranje moraju uvijek biti slobodni.
- ▶ Ne spremati zapaljive materijale ili tekućine u neposrednoj blizini kotla.

#### Zaklopke za ulazni zrak

Kod podesivih zaklopki za ulazni zrak paljenje se smije pokrenuti tek kada je zaklopka za ulazni zrak potpuno otvorena (bespotencijalna povratna dojava na upravljački sustav kotla putem sigurnosno-tehničke krajnje sklopke).

- ▶ Predvidjeti upravljački sustav zaklopki za ulazni zrak.

#### Prozori kao otvori za zrak za sagorijevanje

- ▶ Osigurati prozore koji se upotrebljavaju kao otvori zraka za sagorijevanje od nenamjernog zatvaranja.
- ▶ Postaviti napomenu u blizini prozora.

## 4.2 Zahtjevi za plamenik



Za plinski kondenzacijski kotao se upotrebljavaju samo odgovarajući plinski plamenici.

Za uljni/plinski kondenzacijski kotao se upotrebljavaju odgovarajući plinski plamenici ili plamenici s dvije vrste goriva.

Kotao mora biti opremljen odgovarajućim plamenikom za kotao.

### NAPOMENA

#### Štete na instalaciji zbog pogrešnog plamenika!

- ▶ Primjenjivati samo plamenike koji odgovaraju tehničkim predispozicijama kotla (→ poglavlje 2.12, str. 10).

Mogu se primijeniti svi plinski plamenici označeni kao tipski uzorak prema EN 676, ako se njihovo radno polje podudara s tehničkim podacima za kotao. Pri korištenju plinovitih goriva s udjelom vodika do 20 % volumena mora se dostaviti i certifikat prema DVGW CERT ZP 3502. Uljni plamenici provjereni na građevinskom uzorku prema EN 267 mogu se primijeniti ako ih proizvođač navodi kao loživa ulja siromašna sumporom ( $S < 50$  ppm) i ako se njihova radna polja podudaraju s tehničkim podacima za kotao. Smiju se primijeniti plamenici koji su provjereni i dopušteni što se tiče elektromagnetske kompatibilnosti (EMV).

Osim toga je potrebno uzeti u obzir sljedeće točke pri odabiru plamenika odn. upravljačkog uređaja plamenika:

- Plinski plamenici moraju se izvesti i pokretati modularajuće.
- Uljni plamenici na kotlu od toplinskog učinka  $> 70$  kW moraju se izvesti s 2 stupnja i pokrenuti s najmanje 2 stupnja.
- Regulacijski uređaj plamenika na kotlu od toplinskog učinka  $> 90$  kW mora iznositi najmanje 1:1,8 (tj. malo opterećenje plamenika smije iznositi maksimalno 55%). I opterećenje paljenja plamenika smije iznositi maksimalno 55%.
- Upravljački uređaj plamenika mora osigurati da prije isključivanja regulacije plamenik funkcionira pod malim opterećenjem.
- Regulacija učinka za plamenik smije se vršiti isključivo putem regulacijskog uređaja. Automatsko pokretanje plamenika na punu snagu prema potrebi plamenika nije dopušteno ako se ne uzme u obzir zahtijevano opterećenje!

#### Odabir plamenika i postavke plamenika

Dimenzioniranje i podešavanje plamenika ima bitan utjecaj na trajnost instalacije grijanja. Svaki ciklus opterećenja (uključen/isključen plamenik) uzrokuje termička naprezanja (opterećenja tijela kotla). **Stoga broj startanja plamenika godišnje ne smije prekoračiti broj 15 000.**

Sljedeće preporuke i postavke služe tome da se taj broj ne prekorači (vidi i poglavlje 5.5, str. 14 i poglavlje 7, str. 23).

Ako se broj ipak prekorači:

- ▶ Stupiti u kontakt s distribucijom ili službom za korisnike proizvođača.



Broj startanja plamenika mora se moći očitati, npr. na upravljačkoj jedinici, na stranom regulacijskom uređaju, na rukovodećoj tehničkoj zgrade ili na upravljačkom uređaju plamenika.

- ▶ Učinak plamenika postaviti što je niže moguće. **Plamenik postaviti maksimalno na nazivno toplinsko opterećenje QN (Hi) navedeno na tipskoj pločici.** Kotao ne preoptereti!
- ▶ Uzeti u obzir varirajuće toplinske vrijednosti plina; upitati opskrbljivača plinom za maksimalnu vrijednost.
- ▶ Izračunati stopu protoka plina na plameniku s maksimalnom ogrjevnom vrijednošću i podesiti na plameniku na odgovarajući način.
- ▶ Upotrebljavati samo plamenike koji odgovaraju navedenim gorivima.

- ▶ Paziti na to da je upotrijebljeni uljni plamenik primjeren za loživo ulje siromašno sumporom (inače korozija putem trošenja metala ne može biti isključena). Paziti na podatke proizvođača plamenika.
- ▶ Plamenik se smije podesiti samo od strane stručnog osoblja.



Za podešavanje protoka gorivo mora se instalirati brojač goriva (brojač količine plina i/ili ulja) koji omogućuje očitavanje i u donjem području opterećenja plamenika. Brojač goriva trebao bi se instalirati u blizini kotla i mjeriti samo količinu goriva dotičnog kotla.

## 4.3 Zahtjevi za regulacijski uređaj

- ▶ Za zahtjeve i podešavanje vidi pogl. 7.1, str. 24.

## 4.4 Zahtjevi za minimalnu sigurnosno-tehničku opremu

- ▶ Za zahtjeve vidi pogl. 2.11, str. 10 i pogl. 14, str. 37.



Ti zahtjevi vrijede i u zemljama u kojima EN 12828:2012 ne vrijedi!

## 4.5 Kvaliteta zraka za sagorijevanje

- ▶ Kako bi se izbjegla korozija, zrak za sagorijevanje ne smije sadržavati agresivne tvari (npr. halogene ugljikovodike koji sadrže spojeve klora ili fluora).
- ▶ U kotlovnici ne koristiti niti uskladištiti sredstva za čišćenje sa sadržajem klora, niti halogene ugljikovodike (npr. u sprejevima, otapalima i sredstvima za čišćenje, bojama, ljepilima).
- ▶ Paziti da u zrak za izgaranje ne uđe prašina.
- ▶ Kod građevinskih radova u kotlovnici s intenzivnim razvijanjem prašine kotao isključiti i pokriti. Plamenik zaprljan zbog građevinskih radova mora se očistiti prije stavljanja u pogon.

## 4.6 Svojstva vode za grijanje

Svojstvo vode za punjenje i nadopunjavanje bitan je faktor za povećanje ekonomičnosti i funkcionalne sigurnosti, vijeka trajanja i pogonske pripravnosti instalacije grijanja. Kad je voda nadopunjena visokom tvrdoćom kalcija, on se pohranjuje na površini izmjenjivača topline i sprječava prijelaz topline na ogrjevnu vodu. Kao posljedica toga povisuje se temperatura stijenke površine izmjenjivača topline od plemenitog čelika i rastu termičke napetosti (opterećenja na tijelu kotla). Stoga kakvoća vode za nadopunjavanje mora zadovoljavati odredbe priložene operativne knjige. Kakvoća vode mora se dokumentirati u knjizi pogona.

#### Ako se ne vodi knjiga pogona ili je nema, gubi se jamstvo.

Ako pogonska knjiga nije sadržana u opsegu isporuke, obratiti se adresi na stražnjoj strani ovih uputa.

Za snagu ukupnog kotla (snaga sustava)  $> 600$  kW u pravilu se treba izvršiti priprema vode neovisno o tvrdoći vode i količini vode za punjenje i dopunjavanje.

## 4.7 Uporaba sredstva za zaštitu od smrzavanja



Kemijski dodaci koji nemaju sigurnosni certifikat proizvođača ne smiju se upotrebljavati.

Sredstva za zaštitu od smrzavanja koja se baziraju na glikolu upotrebljavaju se već desetljećima u toplinskim instalacijama, npr. sredstvo Antifrogen N firme Clariant.

Mogu se upotrebljavati i druga sredstva za zaštitu od smrzavanja ako je proizvod ekvivalentan antifrogenu N.

Paziti na upute proizvođača za sredstvo za zaštitu od smrzavanja. Paziti na proizvođačeve podatke omjera miješanja.

Specifični toplinski kapacitet sredstva za zaštitu od smrzavanja antifrogen N je manji od specifičnog toplinskog kapaciteta vode. Za prijenos traženog učinka topline mora se odgovarajuće povisiti potrebna volumetrijska struja. Ovo se mora uzeti u obzir kod postavljanja instalacijskih dijelova (npr. pumpi) i kod sustava cijevi.

Budući da medij prijenosa topline posjeduje višu viskoznost i gustoću od vode, mora se uzeti u obzir viši pad tlaka kod protoka cjevovoda i ostalih komponenata instalacije.

Otpornost svih instalacijskih komponenti od plastike ili nemetalnih materijala mora se zasebno ispitati.

## 5 Upute za montažu i pogon

### 5.1 Norme, propisi i smjernice

Kod instaliranja i pogona treba se pridržavati tehničkih pravila, važećih propisa za dotičnu zemlju i normi. Tu spada sljedeće:

- Lokalni građevni propisi o uvjetima postavljanja.
- Lokalni građevni propisa o uređajima za dovod svježeg zraka i odvod otpadnog zraka kao i o dimovodnom priključku.
- Lokalne odredbe za dimnjake. Najmanje prema EN 13084.
- Propisa za priključak na električnu mrežu (npr. norme VDE, EN i RGIE/AREI).
- Tehničkih pravila distributera plina o priključku plinskih plamenika na plinsku mrežu.
- Propisa i normi o sigurnosno-tehničkoj opremi toplovodnih instalacija grijanja.
- Opseg sigurnosno tehničke opreme mora odgovarati najmanje EN 12828:2012. Ako osim ovih postoje i drugi propisi u dotičnoj zemlji, potrebno je pridržavati se i njih.

### 5.2 Propisi za uljne instalacije

Za pravilnu instalaciju i rad proizvoda poštujujte sve primjenjive nacionalne propise, tehničke standarde i smjernice.

Elektronički dostupan dokument 6720820428 sadrži informacije o važećim propisima. Za prikaz možete upotrijebiti pretragu dokumenata na našoj internetskoj stranici. Adresu ćete pronaći na zadnjoj stranici ovih uputa.

### 5.3 Propisi

Pridržavajte se za propisnu instalaciju i rad proizvoda sve važeće nacionalne i regionalne propise, tehnička pravila i smjernice.

Dokument 6720807972 sadrži informacije o važećim propisima. Za prikaz možete upotrijebiti pretragu dokumenata na našoj internetskoj stranici. Internetsku adresu pronaći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa.

### 5.4 Obveza prikupljanja dozvola i informiranja

U nekim državama, područjima ili regijama možda su potrebne odgovarajuće obavijesti, odobrenja i/ili ovlaštenja. Provjeriti zahtjeve za odobrenje prije instalacije, npr.:

- ▶ Obratiti pozornost na to da je instalacija plinskog kotla prijavljena kod ovlaštenog distributera plina i odobrena.
- ▶ Obratiti pozornost na to da postoje potrebna lokalna odobrenja za instalaciju dimnih plinova i priključak kondenzata na javnu kanalizacijsku mrežu.
- ▶ Obratiti pozornost na to da se prije instalacije o tome obavijesti nadležno tijelo (npr. područnog dimnjačara) i vodoprivredu.

### 5.5 Hidrauličko uključivanje u instalaciju grijanja

- ▶ Za različite visine pogonskih temperatura upotrebljavati oba povratna priključka RK1 (dolje) i RK2 (gore).
- ▶ Krugove grijanja s niskim temperaturama povratnog voda priključiti na priključke RK1.
- ▶ Krugove grijanja s visokim temperaturama povratnog voda priključiti na priključke RK2.



Za optimalno proizvedenu energiju putem priključka dovesti volumetrijski protok od > 10 % ukupnog nazivnog volumetrijskog protoka preko priključka RK1. Temperatura povratnog voda mora pritom biti niža od točke rosišta.



Ako nema različitih temperatura povratnog voda, priključiti povratni vod na priključak povratnog voda RK1.

- ▶ Volumetrijski protok u kotlu ograničiti na širenje temperature minimalno 7 K.



Ograničavanje širenja temperature nije potrebno ako je instalacija opremljena uređajem za hvatanje taloga.

- ▶ Provesti ispravno postavljanje pumpe.



Visoki volumetrijski protoci i prevelike pumpe mogu dovesti do muljavosti i taloga na površini izmjenjivača topline.

- ▶ Prije priključenja kotla očistiti talog i prljavštinu iz instalacije grijanja.
- ▶ Provjeriti da za vrijeme rada kisik ne dolazi u ogrjevnu vodu.
- ▶ Kotao upogoniti samo u zatvorenim instalacijama.

Ako se kotao različito upotrebljava u otvorenim instalacijama grijanja, nužne su dodatne mjere za zaštitu od korozije i izbjegavanje ulaska taloga u kotao. Moraju se prilagoditi i sigurnosno tehnički uređaji (oprema i podešavanje).

- ▶ Kontaktirati s distributerom ili službom za korisnike proizvođača.

#### Napomene kod kaskadnih sustava:

- ▶ Postavljanje kružne pumpe kotla (volumetrijski protok) provesti prema učinku kotla.
- ▶ Kod paralelnog spajanja kotla pridržavati se širenja temperature za sve kotlove.

### 5.6 Upute za osigurač od pomanjkanja vode (WMS) (pribor)

Za kotlove ≤ 300 kW potrebno je ugraditi osigurač od pomanjkanja vode.



Za kotlove ≤ 300 kW umjesto osigurača od pomanjkanja vode moguće je ugraditi i sklopku minimalnog tlaka prema EN 12828:2012.

### 5.7 Održavanje tlaka

Kod rada pumpnih sistema za održavanje tlaka nastaju promjene tlaka koje se ovisno o izvedbi instalacije i postavkama uređaja mogu često pojavljivati. Čak i kada su malene, promjene tlaka mogu dovesti do znatne štete na kotlu jer je on razvijen za pretežito statična opterećenja tlaka.

Za zaštitu od štete:

- ▶ Ispravno postaviti ekspanzijsku posudu.
- ▶ Osigurati da je svaki grijači uređaj opremljen ugrađenom zasebnom ekspanzijskom posudom (pojedinačno osiguranje).
- ▶ Postaviti predtlak ekspanzijske posude prema p0 automatskog održavanja tlaka.

Učinkat kotla [kW]	Membranska tlačna ekspanzijska posuda [l]
do 300	50
do 500	80
do 1000	140
do 2000	300
do 5000	800
do 10000	1600

tab. 9 Preporučeni minimalni volumeni ekspanzijskih posuda



Kako bi se zajamčila namjenska uporaba sigurnosnog ventila, između prorađnog tlaka sigurnosnog ventila i krajnjeg tlaka održavanja tlaka mora se podesiti 10 %-ni razmak, ali najmanje 0,5 bar.

## 6 Instalacija



Za instaliranje i pogone instalacije grijanja pridržavati se sljedećeg:

- ▶ Normi, propisa i Direktiva specifične za državu.
- ▶ Pridržavati se podataka na tipskoj pločici kotla.

### 6.1 Postavljanje kotla



**OPASNOST**

#### Opasnost za život uslijed trovanja!

Nedovoljan dovod zraka može dovesti do opasnog izlaženja dimnih plinova!

- ▶ Paziti da se otvori za dovod svježeg i odvod otpadnog zraka ne smanjuju ili zatvaraju.
- ▶ Ako se ovaj nedostatak odmah ne otkloni, kotao ne smije raditi.
- ▶ Korisnika obavijestiti pismenim putem o nedostacima i opasnostima.



**OPASNOST**

#### Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala ili tekućina!

- ▶ Ne spremati zapaljive materijale ili tekućine u neposrednoj blizini kotla.

### NAPOMENA

#### Štete na instalaciji zbog smrzavanja!

- ▶ Instalaciju grijanja postaviti u prostoriji sigurnoj od smrzavanja.

#### Najmanji razmaci od zida

Za osnove ili površinu postavljanja paziti na najmanje razmake od zida (→ slika 7, str. 15 i tablica 10, str. 15).

Površina postavljanja mora biti dovoljne nosivosti, ravna i vodoravna. Prednji rub kotla mora završavati sa rubom kotla.


Grafičnik vrata ložišta može biti montiran s desna na lijevo (→ poglavlje 6.10 od str. 22).



Kod ugradnje prigušivača buke ili regulacijskog uređaja na strani kotla uzeti u obzir dodatnu potrebu za prostorom.



Ako je zbog vibracijske buke tijela potrebno odvajanje mjesta postavljanja i kotla, prije postavljanja montirati mjere za zvučnu izolaciju (npr. podmetači za zvučnu izolaciju).



Sl.7 Prostor za postavljanje, mjere u mm → tabl. 10, str. 15 (vrijednosti u zagradama minimalni su razmaci)

- 1) Kod rada prigušivača buke dimnih plinova trebaju se uzeti u obzir njegove ugradbene mjere.
- 2) Kod primjene bočnog držača regulacijskog uređaja.
- 3) Kod kotla s vanjskim plamenikom mjera je dodatno ovisna i o dužini plamenika.
- 4) Paziti na dimenzije plamenika.

Prednost je ako se u blizini mjesta postavljanja nalazi odvod.

Veličina kotla [kW]	Razmak A <sup>1)</sup> [mm]
50	700 (400)
70	700 (400)
90...115	760 (460)


- 1) Kod rada prigušivača buke dimnih plinova trebaju se uzeti u obzir njegove ugradbene mjere.

tab. 10 Preporučeni razmaci od zida (minimalne vrijednosti u zagradi)

## 6.2 Poravnanje kotla

Kako bi se spriječilo sakupljanje zraka u kotlu, potrebno ga je vodoravno poravnati:

- ▶ Postaviti libelu na tijelo kotla.
- ▶ Kotao vodoravno izravnati podešavanjem nožica za postavljanje.



Sl.8 Poravnanje kotla

## 6.3 Stavljanje toplinske zaštite

Prije montaže toplinske izolacije:

- ▶ Izvadite mapu za slanje s dokumentima i tipskim pločicama.
- ▶ Pričvrstite tipsku pločicu (→ poglavlje 6.11, str. 22).



### UPOZORENJE


**Mogućnost ozljeđivanja zbog pada vrata ložišta uslijed otvaranja!**

- ▶ Pripaziti da su umetnuta oba svornjaka šarke (→ sl. 9, [1], str. 16).



Kod toplinske izolacije paziti da je tekstilni dio okrenut prema van, a izrezi prema natrag.


- ▶ Toplinsku izolaciju provući ispod kotla.



Sl.9 Toplinsku izolaciju provući ispod kotla

- [1] Svornjak šarke
- [2] Vijci vratašca
- [3] Zatik s urezima
- [4] Mapa za slanje s tipskom pločicom s tehničkim podacima i tipskom pločicom s objašnjenjima kratica na jeziku zemlje (ako postoji)

- ▶ Toplinsku izolaciju staviti preko tijela kotla tako da se ona s gornje strane preklapa te ju pričvrstiti s pomoću 5 zateznih opruga [1] (→ slika 10, str. 16).
- ▶ Zatvoriti otvor osigurača od pomanjkanja vode s pomoću 2 zatezne opruge [1] (→ slika 10, str. 16).
- ▶ Odviti vijke vratašca [2] te podignuti vrata ložišta (→ slika 9, str. 16).
- ▶ Staviti prednju toplinsku zaštitu na donju [4] prednju stranu tijela kotla te ju s 2 zatezne opruge [1] pričvrstiti desno i lijevo za prostirač toplinske izolacije (→ slika 10, str. 16).
- ▶ Trake toplinske izolacije [2] staviti gore oko obruča tijela kotla te pričvrstiti s pomoću 2 zatezne opruge [1] lijevo i desno za prednju toplinsku izolaciju s donje strane (→ slika 10, str. 16).
- ▶ Prednju toplinsku izolaciju s gornje strane [3] staviti na prednju stijenkiju tijela kotla.




Sl.10 Stavljanje i pričvršćivanje toplinske zaštite

- [1] Zatezne opruge
- [2] Trake toplinske izolacije
- [3] Prednja toplinska izolacija, gornja strana
- [4] Prednja toplinska izolacija, donja strana



Pripaziti na isječke za spojne klipove i navojne čahure za navojne prijelaze vrata ložišta!

- ▶ Zatvoriti vratašca ložišta i pričvrstiti vijcima [2] (→ slika 9, str. 16).
- ▶ Toplinsku izolaciju stražnje stranice [1] (→ slika 11, str. 16) staviti prema izrezima na stražnju stranicu kotla te pričvrstiti lijevo i desno na prostirač toplinske izolacije s pomoću 4 zatezne opruge.



Sl.11 Stavljanje i pričvršćivanje toplinske izolacije stražnje stranice

- [1] Toplinska izolacija stražnje stranice

## 6.4 Priključak instalacije grijanja na strani dimnih plinova i vode

### 6.4.1 Opći zahtjevi za instalaciju dimnih plinova

#### **OPASNOST**

##### Opasnost za život uslijed trovanja!

Nedovoljan dovod zraka može dovesti do opasnog izlaženja dimnih plinova!

- ▶ Paziti da se otvori za dovod svježeg i odvod otpadnog zraka ne smanjuju ili zatvaraju.
- ▶ Ako se ovaj nedostatak odmah ne otkloni, kotao ne smije raditi.
- ▶ Korisnika obavijestiti pismenim putem o nedostacima i opasnostima.

Sljedeće preporuke za izvođenje instalacija dimnih plinova jamče pogon automata paljenja bez smetnji. Kod nepoštivanja tih propisa može doći djelomično do velikih poteškoća u pogonu automata paljenja, sve do deflagracije.

Česti su problemi akustične smetnje, utjecaj na stabilnost izgaranja ili povišena vibracija komponenti ili njihovih ugradbenih grupa.

Low-NOx sustave paljenja zbog vođenja sagorijevanja potrebno je klasificirati kritičnije u pogledu na probleme u pogonu. Instalaciju dimnih plinova stoga je potrebno planirati i izvesti vrlo pažljivo.

Instalacija dimnih plinova uobičajeno se sastoji od poveznog komada između generatora topline i same okomite instalacije dimnih plinova (dimnjak).

Iskorištavanjem kondenzacije odlaznih plinova u uređaju za grijanje instalacije dimnih plinova mora biti prikladna za kakvoću nastalog kondenzata odlaznih plinova.

Pri postavljanju i izvođenju instalacije dimnih plinova pridržavati se sljedećih zahtjeva:

- Dimnovodni sustav mora biti izveden materijalom otpornim na koroziju.
- Instalacija dimnih plinova mora imati potrebne dozvole za pogona na kondenzacijskom kotlu.
- Instalacije dimnih plinova potrebno je izvesti prema nacionalnim i lokalnim propisima i svim normama.
- Instalacija dimnih plinova mora biti postavljena prema području modulacije plamenika.
- Da bi se spriječila oštećenja ili onečišćenja dijelova postrojenja koji su u doticaju s dimnim plinovima, kod postavljanja materijala instalacije dimnih plinova mora se obratiti pozornost na sastav i temperaturu sagorivih plinova.
- Smiju se upotrebljavati samo one instalacije dimnih plinova kojima je dopuštena najmanja temperatura dimnih plinova od 120 °C.
- Dimni se plinovi moraju direktnim putem dovesti strujanjem do dimnjaka (npr. kratko i penjući se, s malo skretanja). Pri tome je za svaki kotao potreban odvojeni dimnjak. Mora se uzeti u obzir širenje cjevovoda uzrokovano toplinom.
- Skretanja u poveznim komadima potrebno je prema tehnici toka izvesti lukovima ili smjernim limovima. Povezne komade s više skretanja potrebno je izbjeći jer mogu negativno utjecati na zračne i vibracijske buke tijela te početni pritisak. Prijelaze s oštrim rubovima između pravokutnih priključnih prirubnica i poveznih cijevi potrebno je izbjeći. Kao i kod potrebnih smanjenja/proširenja, prijelazni kut ne smije prijeći 30°.
- Povezni komadi moraju se uvesti penjući se u dimnjak tako da odgovaraju strujanju (pod kutom od 45°). Postojeći nastavci otvora dimnjaka moraju jamčiti slobodan izlaz dimnih plinova u zrak.
- Nastali kondenzat mora na čitavoj dužini neometano otjecati te ga je potrebno prema lokalnim propisima obraditi i odložiti.
- Ispitni otvori moraju se predvidjeti prema lokalnim propisima. Ako je potrebno u dogovoru sa zaduženim dimnjačarima (npr. stručnjakom dimnjačarem).
- Da bi se prekinuo zvuk tijela, potrebno je odvajanje dimnjaka (npr. s pomoću kompenzatora) od kotla.

- Kod poklopca za dimni plin mora se u instalaciju dimnog plina uvesti krajnja sklopka "OTVORI", koja je napravljena prema sigurnosnim propisima, u upravljanje kotla. Loženjem se smije započeti tek ako postoji povratna informacija krajnje sklopke da je poklopac za dimni plin u potpunosti otvoren. Uvjetovano vremenom namještanja pogona poklopca moguć je pad temperature u kotlu. Namještanje krajnje pozicije "ZATVORENO" na poklopcu za dimni plin mora se provesti tako da se poklopac za dimni plin nikada ne zatvori čvrsto. Time se sprečavaju štete akumulirane topline na dograđenom plameniku.
- Da bi se spriječili problemi s loženjem (ponašanje pri pokretanju), tlak na priključku dimnog plina kotla ne smije prekoračiti podtlak od 15 Pa. Po potrebi se moraju predvidjeti ugradnje u dimnovodnim cijevima (npr. naprava za sekundarni zrak).

#### Višestruki priključak

Više ognjišta smije se priključiti na zajedničko postrojenje dimnog plina (dimnjak, odvod dimnih plinova) samo ako njihov dizajn osigurava da su pogodni za ovaj način rada i ispunjavanje sljedećih zahtjeva:

- Mjerenje postrojenja za pravilan odvod dimnih plinova u svakom operativnom stanju.
- Sprječavanje pritjecanja dimnih plinova u ognjišta koja su izvan pogona kod pretlačnog pogona (npr. s pomoću zaklopke za dimne plinove koji nepropusno zatvaraju).
- Dosljedni omjeri tlaka ložišta u svakom od povezanih proizvođača topline u svim radnim uvjetima.
- Uzeti u obzir najmanju brzinu dimnog plina  $W_{min}$  prema EN 13084-1 dodatak A ili pojednostavljeno  $W_{min} = 0,5 \text{ m/s}$
- Na mjestima spajanja ognjišta u svakom pogonskom stanju mora vladati podtlak.

Po mogućnosti bi se trebala izbjeći spajanje strujanja dimnih plinova kako bi se osigurali odnosi dimnih plinova koji se mogu reproducirati za svako kotlovsko postrojenje. Ako se ipak ne može spriječiti spajanje dimnih plinova struje, moraju se paralelno dovesti na kratkom dijelu komada instalacije dimnih plinova, preko pregrade, kako bi se spriječila međusobne smetnje između protoka dimnog plina.

Ne smiju se priključiti na višestruko zauzeta postrojenja dimnog plina:

- Ložišta koja rade na tekući plin.
- Ognjišta s ventilatorom, ako nisu postavljeni svi prostori za loženje u jednoj te istoj prostoriji.

#### 6.4.2 Priključivanje instalacije dimnih plinova

- ▶ Priključiti povezni komad na dimnovodni priključak i na instalaciju dimnih plinova (dimnjak).
- ▶ Povezni komad poduprijeti po potrebi.

#### 6.4.3 Ugradnja brtvene manžete (pribor)

- ▶ Brtvenu manžetu priključiti prema priloženim uputama.

#### 6.4.4 Priključenje kotla na cjevovodnu mrežu

##### NAPOMENA

##### Štete na instalaciji od propusnih priključaka!

- ▶ Priključne vodove instalirati bez upetosti na priključke kotla.



Onečišćenja u kotlu sa strane vode nisu dopuštena. Preporučamo ugradnju uređaja za odvajanje čestica na povratnom vodu kotla, kako bi se spriječila onečišćenja.


##### Priključak povratnog toka grijanja

Na kotlu su dvije mogućnosti napajanja za povratnu vodu. Ako se upotrebljavaju odvojeni povratni vodovi instalacije za različite temperature povratnog voda (npr. podno grijanje, priprema tople vode), mogu se dovesti do kotla preko odvojenih priključaka povratnog voda.

- RK1 = niska temperatura povratnog voda (npr. podno grijanje)
- RK2 = visoka temperatura povratnog voda (npr. priprema tople vode)

Ako nema različitih temperatura povratnog voda, mora se upotrijebiti priključak povratnog voda RK1.

- ▶ Povratni tok sustava grijanja priključiti na odgovarajući priključak povratnog voda kotla RK1/RK2.
- ▶ Zatvoriti čepom odn. slijepom prirubnicom sve priključke koji nisu u uporabi.



Sl.12 Priključci kotla

- AA Priključak dimnih plinova
- AKO Izlaz kondenzata
- EL Pražnjenje
- M Mjerno mjesto (uronska čahura); zatvoreno čepićima
- MDW Tlačna sklopka minimalnog tlaka
- RK1 Priključak povratnog voda 1 (vod niske temperature)
- RK2 Priključak povratnog voda 2 (vod visoke temperature)
- VK Priključak polazni vod kotla
- VSL Priključak sigurnosnog ventila / polaznog voda sigurnosnog voda

##### Priključenje polaznog voda grijanja

- ▶ Priključiti polazni vod instalacije grijanja na priključak polaznog voda kotla [VK].

#### 6.5 Priključiti sigurnosni ventil

##### NAPOMENA

##### Šteta na uređaju zbog priključka pogrešnih komponenti na polazni tok sigurnosnog voda!

- ▶ Na polazni vod sigurnosnog voda VSL ne priključivati nikakav spremnik tople vode ili neki drugi krug grijanja.
- ▶ Sigurnosni ventil pričvrstiti na priključak polaznog voda sigurnosnog voda [VSL] (→ slika 12, str. 18).



Države u kojima su dopuštene otvorene instalacije: Kod otvorenih instalacija sigurnosni polazni vod priključuje se na priključku [VSL] (→ pridržavajte se poglavlja 5.5, stranica 14).

#### 6.6 Instalacija kondenzacijskog voda i uređaja za neutralizaciju



##### OPASNOST

##### Opasnost za život uslijed trovanja!

Kod otvorenih priključaka i sifona koji nisu napunjeni vodom dimni plinovi koji izlaze mogu dovesti ljude u životnu opasnost.

- ▶ Napuniti sifon vodom.
- ▶ Paziti da priključci sifona i dimovodni priključci budu zabrtvljeni.
- ▶ Paziti na to da brtvena podloška s brtvom odgovara u kapu.

##### NAPOMENA

##### Štete na instalaciji od kondenzata!

- ▶ Utvrditi da su odvod kondenzata i uređaj neutralizacije funkcionalni.




Kod instalacije voda kondenzata pridržavati se sljedećega:

- ▶ Kondenzat nastao u kotlu i eventualno u dimovodnoj cijevi propisno odvesti.
- ▶ Uvesti kondenzat u javne sustave otpadnih voda prema propisima zemlje.
- ▶ Pridržavati se mjesnih odredbi.

##### Instalacija sifona

- ▶ Montirati dostavljeni sifon [3] na odvodu kondenzata [5].
  - ▶ Položiti priključni luk [1] s niskim podom.
- Ako se sifon [2] ne može instalirati okomito:
- ▶ Nakositi sifon do kuta od maksimalno 45°.
  - ▶ Obavezno postaviti vod kondenzata s padom.
  - ▶ Odvrnuti kapu [2] i napuniti sifon s cca. dvije litre vode.



Sl.13 Instaliranje voda kondenzata

- [1] Priklučni luk
- [2] Kapa
- [3] Sifon
- [4] Ogranak sifona do uređaja za neutralizaciju ili voda odvodnje
- [5] Odvod kondenzata (AKO)


**Instaliranje uređaja za neutralizaciju**

Za instalaciju i održavanje uređaja za neutralizaciju:

- ▶ Obratiti pozornost na upute za instalaciju uređaja za neutralizaciju.
- ▶ Odvodno crijevo [1] s pomoću gumene obujmice priključiti za odvod kondenzata.



Općenito kondenzat treba preko plinskog odvoda teći u kotao. Ako to nije moguće, u posebnom se dovodu smiju upotrebljavati samo T-elementi od oplemenjenog čelika ili plastike. Kod keramičkih instalacija dimnih plinova potrebno je montirati posudu za odvajanje (lonac) taloga.



Sl.14 Instaliranje uređaja za neutralizaciju


- [1] Odvodno crijevo

**6.7 Instalacija sklopke minimalnog tlaka (pribor)**



Kod kotlova ≤ 300 kW mora biti ugrađena sklopka minimalnog tlaka!

- ▶ Spojiti sklopku minimalnog tlaka (s prijelaznim elementom R½ na R¼) na priključak MDW na kotlu.



Sl.15 Priključci na kotlu Uni Condens 8000 F

**6.8 Punjenje kotla i ispitivanje priključaka na nepropusnost**



**OPASNOST**

**Ozljede i/ili štete na instalaciji mogu nastati preokračanjem tlaka kod ispitivanja nepropusnosti!**

Visoki tlak može oštetiti tlačne, regulacijske ili sigurnosne uređaje.

- ▶ Paziti da prije ispitivanja na nepropusnost ne budu montirani nikakvi tlačni, regulacijski ili sigurnosni uređaji, koji se ne mogu zatvoriti prema vodenom prostoru kotla.



Visina ispitnog tlaka ovisi o dijelovima instalacije i sustavu grijanja. Treba se pridržavati važećih propisa za dotičnu zemlju i normi.

Kako se ne bi pojavila mjesta propuštanja tokom pogona, instalacija grijanja prije stavljanja u pogon mora se ispitati na nepropusnost.

- ▶ Instalaciju grijanja napuniti vodom za punjenje (→ poglavlje 8.1, str. 30 i poglavlje 8.3, str. 31).
- ▶ Priključke kontrolirati na nepropusnost.
- ▶ Provjeriti instalaciju grijanja pod tlakom.
- ▶ Provjeriti nepropusnost spojeva s prirubnicama i priključaka kotla.
- ▶ Ispitati nepropusnost sustava cijevi.
- ▶ Nakon provjere nepropusnosti ponovno osposobiti sve dijelove koji su stavljeni izvan funkcije.
- ▶ Provjeriti rade li svi tlačni, regulacijski i sigurnosni sustavi ispravno.

**6.9 Montaža plašta**

Prije montaže plašta:

- ▶ Izvadite mapu s dokumentima i dijelovima tipske pločice.
- ▶ Pričvrstite tipsku pločicu (→ pogl. 6.11, str. 22).


### 6.9.1 Montaža traverzi

- ▶ Prednju traverzu (izrez u obliku trapeza prema dolje) umetnuti s pomoću 2 bušenja u navojne zatike kotla te pričvrstiti maticama.
- ▶ Stražnju traverzu (izrez u obliku trapeza prema dolje) umetnuti s pomoću 2 rupe u navojne zatike kotla te pričvrstiti maticama.




Obrubi na traverzama moraju biti okrenuti prema van, a prednja i stražnja traverza moraju biti vodoravno izravnane.

- ▶ Prednju i stražnju traverzu poravnati s pomoću libele.



Sl.16 Prednju i stražnju traverzu umetnuti i pričvrstiti vijčano

- ▶ Bočnu traverzu s U-obrubom zakačiti za otvor prednje i stražnje traverze.
- ▶ Na prednjoj strani u izbušenu rupu te na stražnjoj strani u duguljasti otvor staviti po 2 vijka za lim.




Sl.17 Zakačiti bočne traverze te ih vijčano pričvrstiti

### 6.9.2 Montaža bočnih stijenki



Izrez obruba bočne stijenke mora biti poravnan po sredini kotla.

- ▶ Bočne stijenke s obrubom s donje strane umetnuti iza u okvir kotla te u sredini u prorez.




Sl.18 Umetnuti bočne stijenke

- ▶ Bočne stijenke malo uzdignuti te s obrubom prema gore zakačiti za bočne traverze.
- ▶ Krajeve prostirača toplinske izolacije pritisnuti iza obruba bočne strane.
- ▶ Montaža prvog dijela poklopca kotla (→ pogl. 6.9.6, str. 21)
- ▶ Montaža regulacijskog uređaja i osjetnika (→ pogl. 7, str. 23).

### 6.9.3 Polaganje kabela plamenika

- ▶ Kabel plamenika na izolaciji kotla polegnuti od priključka za plamenik do mjesta instalacije regulacijskog uređaja.
- ▶ Rasteretni element [2] za kabel plamenika [3] s dva zatika umetnuti u izbušene rupe lijevog ili desnog obruba bočne stijenke.
- ▶ Kabel plamenika [3] dovesti do korisne dužine, umetnuti rasteretni element [2], zatvoriti spojnicu te rasteretni element pričvrstiti s pomoću 2 vijka za lim.




Sl.19 Zakačiti bočne stijenke i priključiti kabel plamenika

- [1] Bočna stijenka
- [2] Pričvršćivanje vodiča kabelskim obujmicama
- [3] Kabel plamenika

#### 6.9.4 Stavljanje stražnje stranice

- ▶ Donju stražnju stranicu [1] s pomoću 5 vijaka za lim [2] pričvrstiti na bočne stijenke.
- ▶ Gornju stražnju stranu [4] sa Z-obrubom gurnuti pod donju stražnju stranicu te s pomoću 4 vijaka za lim [3] pričvrstiti na stražnje bočne stijenke.
- ▶ Paziti da se dva najgornja vijka vrte i kroz traverzu.
- ▶ Jedan ili dva držača kabela [5] ili kanal kabela pričvrstiti za obrub gornje stražnje stranice.



Sl.20 Pričvrstiti 2-dijelnu stražnju stranicu

- [1] Donja stražnja stranica
- [2] 5 vijaka za lim
- [3] 4 vijaka za lim
- [4] Gornja stražnja stranica
- [5] Držać kabela / kabelski kanal

#### 6.9.5 Montaža poklopca kotla

Prije postavljanja poklopca kotla:

- ▶ Kabel na mjestu ugradnje položiti na izolaciji prema mjestu montaže regulacije (→ pogl. 6.9.3, str. 20).


#### Stavljanje dijelova poklopca



Prvi dio poklopca ima izljev. Stražnji dijelovi jednaki su i stavljaju se s obrubom prema naprijed.

#### Montaža prednjeg poklopca kotla


- ▶ Prednji poklopac kotla [1] staviti gore na obrub bočne stijenke te povući prema naprijed dok kukice s lijeve i desne strane ne zasjednu u proreze.
- ▶ Prednji poklopac kotla [1] pričvrstiti s pomoću 2 vijaka za lim kroz spojne pločice poklopca i obrub bočne stijenke s bočnim traverzama.



Sl.21 Montaža prednjeg poklopca kotla

#### 6.9.6 Montaža prednje stijenke

- ▶ Donju prednju stijenku s 4 kuke [1] lijevo i desno zahvatiti u proreze bočnih stijenki.
- ▶ Gornju prednju stijenku s njenim kukicama [2] umetnuti u donju prednju stijenku te zakačiti gore za prednji poklopac kotla [3].



Sl.22 Pričvršćenje gornje i donje prednje stijenke

- [1] Kukica donje prednje stijenke
- [2] Kukica gornje prednje stijenke
- [3] Gornju prednju stijenku zahvatiti u poklopac kotla

## 6.10 Otvaranje i promjena vrata ložišnog prostora

Vrata ložišta se mogu promijeniti s desne (tvornički) na lijevu stranu.



### UPOZORENJE


#### Mogućnost ozljeđivanja zbog pada vrata ložišnog prostora!

- ▶ 2 tjedna nakon prvog stavljanja u pogon iz sigurnosnih razloga pritegnuti matice na vratima ložišta.

### 6.10.1 Otvaranje i zatvaranje vrata ložišta

#### Otvoravanje vrata ložišta

- ▶ Otpustiti 2 vijka vrata ložišta.
- ▶ Zakrenuti vrata ložišta.



Sl.23 Otvoravanje vrata ložišta

- [1] Svornjak šarke
- [2] Zatik s urezom

#### Zatvoriti vrata ložišta

- ▶ Zakrenuti vrata ložišta da se zatvore.

Brtva mora u punom opsegu biti pritisnuta po sredini na prostor ložišta. Ispravna ugradnja može se provjeriti s pomoću otiska (npr. kreda).

- ▶ Montirati 2 vijka vrata ložišta.
- ▶ Okrenuti vijke križno zakretnim momentom od 25 Nm.

### 6.10.2 Mijenjanje graničnika vrata



### UPOZORENJE

#### Ozljede od padajućih dijelova!

Prilikom promjene graničnika vrata, vrata ložišta mogu otpasti.

- ▶ Provesti promjenu graničnika vrata prije montaže plamenika.
- ▶ Utvrditi da su vrata ložišta zatvorena i pričvršćena s četiri vijka.

Vrata ložišta standardno se zaokreću s lijeve na desnu stranu (desni graničnik). Napomene u nastavku polaze od standardne strane otvaranja vrata.

Vrata ložišta mogu se preinačiti na lijevo otvaranje ako to zahtijevaju prostorne dimenzije.

- ▶ Otvoriti vrata ložišta.
- ▶ Svornjak šarke [1] (→ sl. 23, str. 22) izvući iz otvora šarke.
- ▶ Objesiti vrata ložišta zatikom s urezom [2] u donji spojni klip.
- ▶ Osigurati vrata ložišta svornjakom šarke [1] u gornjem spojnom klipu.
- ▶ Zatvoriti vrata ložišta.
- ▶ Montirati 2 vijka vrata ložišta.
- ▶ Okrenuti vijke zakretnim momentom od 25 Nm.

## 6.11 Pričvršćenje zaklopke, tipske pločice i dodatne tipske pločice


- ▶ Zaklopku [1] s njenim kucicama zahvatiti u prednju stijenku.
- ▶ Dodatnu tipsku pločicu [2] pričvrstiti na prednju stijenku.

Tipska se pločica može sastojati od do triju dijelova:

- Tipska pločica sa zaštitnim znakom i vrstom proizvoda kotla (sadržano u mapi s dokumentacijom kod plašta kotla)
- Tipska pločica s tehničkim podacima, sadržano u mapi za slanje pričvršćenju na poklopcu za skretanje (→ sl. 9, [4], str. 16)
- Tipska pločica s objašnjenjima kratica u jeziku zemlje (opseg isporuke kotla), sadržano u mapi za slanje pričvršćenju na poklopcu za skretanje (→ sl. 9, [4], str. 16).
- ▶ Tipske pločice - ovisno od uvjeta na mjestu montaže - naljepiti na desnu ili lijevu bočnu stijenku. Tipsku pločicu s markom i vrstom proizvoda [3] naljepiti iznad tipske pločice s tehničkim podacima [4]. Tipsku pločicu na jeziku zemlje [6] postaviti pokraj tehničkih podataka [4].

Kod kotlova do 70 kW:

- ▶ Postaviti natpis o energetskeg učinkovitosti [5] pokraj tipske pločice [3 i 5] (→ pogl. 2.7, str. 6).



Sl.24 Pričvršćenje tipske pločice

- [1] Zaslon
- [2] Dodatna tipska pločica
- [3] Tipska pločica
- [4] Tipska pločica s tehničkim podacima
- [5] Natpis o energetskeg učinkovitosti (do 70 kW)
- [6] Tipska pločica s objašnjenjima u jeziku zemlje

## 6.12 Montaža temperaturnog osjetnika

### NAPOMENA

#### Štete na instalaciji zbog oštećenih kapilarnih cjevčica ili pogrešne montaže osjetnika temperature!

- ▶ Paziti da se kapilarne cjevčice kod odmatanja i polaganja ne saviju s oštrim pregibom niti da se prignječe.
- ▶ Uvijek gurnuti temperaturni osjetnik do dna uronske čahure.


### NAPOMENA

#### Šteta na instalaciji zbog pogrešno postavljenog senzora!

Osjetnik sigurnosnog ograničavača temperature (STB) i termostatskog regulatora (TR) na mjestu montiranja (→ sl. 25, str. 23) moraju biti montirani na gornjoj strani kotla.

- ▶ Kod stranih uređaja podesiti uronsku čahuru osjetnika u promjeru upotrijebljenog osjetnika.
- ▶ Dužinu uronske čahure ne mijenjati.

Mjerno mjesto [1] kotla nalazi se gore na tijelu kotla.



Sl.25 Uvođenje temperaturnog osjetnika u uronsku čahuru


[1] Mjerno mjesto (uronska čahura)

- ▶ Izmjeriti dubinu uronske čahure  $\frac{3}{4}$ ".
- ▶ Dubinsku mjeru označiti na paketu temperaturnog osjetnika (kabel).
- ▶ **Paket temperaturnog osjetnika postaviti do graničnika (tlo) u mjernu točku [1].**  
Označavanjem kontrolirati jesu li temperaturni osjetnici ispravno montirani.
- ▶ Paket osjetnika osiguračem osjetnika [3] pričvrstiti u mjernom mjestu [1] (→ sl. 26, str. 23).

Plastična spirala [2] za držanje temperaturnog osjetnika pomiče se automatski natrag kod umetanja (→ sl. 26, str. 23).



Kako bi se osigurao kontakt između uronske čahure [4] i površine osjetnika, a time i ostvario siguran prijenos topline, između temperaturnih osjetnika treba biti uvučena kompenzacijska opruga [1] (→ sl. 26, str. 23).



Sl.26 Umetanje plastične spirale u uronsku čahuru

- [1] Kompenzacijska opruga
- [2] Plastična spirala
- [3] Osigurač senzora
- [4] Uronska čahura

- ▶ Produženu duljinu kapilarnih cjevčica ne lomiti.
- ▶ Vodič osjetnika dovesti prema regulacijskom uređaju.
- ▶ Priključiti vodič osjetnika na regulacijskom uređaju.

## 7 Regulacijski uređaj



### OPASNOST

#### Opasnost po život ili oštećenja postrojenja zbog pogrešnog priključenja!

- ▶ Električne radove obavljati samo uz potrebne kvalifikacije.
- ▶ Pridržavati se mjernih propisa za instaliranje.
- ▶ Postavljač instalacije mora postaviti spojnu shemu koja dokumentira sučelje između mrežnih dijelova, plamenika, uređaja za navođenje (CFB/CC) i dodatnih sigurnosnih uređaja.
- ▶ Osigurati da su električne instalacije prikladne za vlažne prostorije.



### OPASNOST

#### Opasnost po život od strujnog udara!

- ▶ Prije nego što se regulacijski uređaj ili kotao otvori, instalaciju grijanja svepolno isključiti s mrežnog napajanja i osigurati ju od nehotičnog ponovnog uključivanja.
- ▶ Pažljivo položiti cijev kabela i kapilarnu cjevčicu.
- ▶ Utvrditi da se kapilare ne lome.
- ▶ Postaviti čvrsti električni priključak prema važećim međunarodnim instalacijskim normama i lokalnim propisima.

## 7.1 Zahtjevi za regulacijski uređaj



Preporučujemo uporabu regulacijskog uređaja serije CFB 800/CFB 900 ili CC 8000.

Cilj optimalno postavljenog regulacijskog uređaja je dosegnuti dugo vrijeme rada plamenika i izbjeći brzu izmjenu temperature u kotlu. Glatki prijelazi temperature odražavaju se na dugotrajnost instalacije grijanja. Stoga se mora spriječiti da se strategija regulacije uređaja pokaže neučinkovitom time da regulator kotlovske vode uključuje i isključuje plamenik.

Prilikom odabira regulacijskog uređaja moraju se uzeti u obzir sljedeće točke:

- Regulacijski uređaj mora osigurati maksimalnu internu temperaturu kotla koja ima najmanje 5 K razmaka prema STB-u.
- Mora se također osigurati da elektronika regulacije uključuje i isključuje pomoću plamenika, a ne regulator kotlovske vode.
- Regulacijski uređaj plamenika mora osigurati da prije isključivanja regulacije plamenik funkcionira pod malim opterećenjem. Ako se ne pazi na to, može doći do aktiviranja sigurnosnog zapornog ventila (SAV) u sustavu kontrole plina.
- Regulacijski uređaj odabrati i podesiti tako da uslijedi blagi pokret kotla iz hladnog stanja s vremenskim oklijevanjem. Učinak grijanja smije se uključiti tek s vremenskom odgodom.
- Nakon zahtjeva plamenika trebao bi npr. prioritet otvora ograničiti opterećenje plamenika na malo u vremenskom prostoru od cca. 150 sekundi. Time će se kod ograničene potrebe topline izbjeći nekontrolirano uključivanje i isključivanje plamenika.
- Kod namještene regulacije (alternativno na upravljačkom uređaju plamenika) mora biti prikazan broj startanja plamenika.
- Potrebno je nadzirati maksimalni broj startanja plamenika. Startanja plamenika trebali bi iznositi maksimalno 6 startanja po satu (određeno vremenom rada plamenika u jednom danu). Kod većeg broja startanja plamenika trebala bi se prikazati poruka korisniku. Instalacija se mora provjeriti na mogućnost smanjenja broja startanja plamenika. Kod optimizacije instalacije moguće je zatražiti podršku korisničke službe.
- ▶ Pridržavati se najmanjeg razmaka između podešene temperature isključivanja sigurnosnog graničnika temperature, regulatora temperature, maksimalne temperature vode u kotlu i maksimalne temperature potražnje (→ CFB 800/CFB 900: tablica 11, str. 25; CC 8000: tablica 13, str. 29).



Maksimalna temperatura kotlovske vode može se podesiti na upravljačkoj jedinici regulacijskog uređaja u izborniku „Podaci o kotlu“ pod izbornikom „Maksimalna temperatura isključivanja“.

- ▶ Zadane vrijednosti temperature krugova grijanja postaviti što je niže moguće.
- ▶ Krugove grijanja preklopiti u razmaku od 5 min (npr. kod jutarnjeg pokretanja).

## 7.2 Regulacijski uređaj serije CFB 800/CFB 900 (pribor)



Kod regulacijskih uređaja serije CFB 800/CFB 900 razlikuju se ovisno o regulacijskom uređaju položaj priključne ploče, ali je natpis priključne ploče identičan. Nakon otvaranja regul. uređaja, utična pločica lako se raspoznaje.

Za kotao je moguće upotrijebiti sljedeće regulacijske uređaje:

- CFB 840
- CFB 810
- CFB 910
- CFB 930

Regulacijski uređaj može se montirati na kotao ili bočno s odgovarajućim držačem regulacijskog uređaja (pribor).


Kod primjene bočnog držača regulacijskog uređaja:

- ▶ Pridržavati se priloženih uputa za instalaciju.

### 7.2.1 Montaža regulacijskog uređaja

Na sl. 27, str. 24 prikazani su regulacijski uređaj i prednji poklopac [1] sa stražnje strane.

- ▶ Otpustiti oba vijka u poklopcu [1].
- ▶ Skinuti poklopac prema gore.
- ▶ Regulacijski uređaj sprijeda s kukama za uvlačenje [4] umetnuti u ovalne otvore prednje haube kotla [5].
- ▶ Regulacijski uređaj povući prema naprijed i nakon toga nagnuti prema natrag. Elastične kuke [2] moraju straga uskočiti u pravokutne otvore prednje haube kotla [3].
- ▶ Podnožje regulacijskog uređaja, lijevo i desno od kablске uvodnice vijčano pričvrstiti na prednji poklopac kotla [6], i to kroz provrte [7] s dva vijka za lim.




Sl.27 Montaža regulacijskog uređaja

- [1] Poklopac
- [2] Elastične kukice
- [3] Pravokutni otvori prednjeg poklopcu kotla
- [4] Kuke za uvlačenje
- [5] Ovalni otvori prednjeg poklopcu kotla
- [6] Kablска uvodnica prednjeg poklopcu kotla
- [7] Provrti za vijke za lim

6 720 615 883-15.1RS

### 7.2.2 Električni priključak regulacijskog uređaja


- ▶ Dijelove za odlamanje [1] ako je potrebno skinuti u stražnjoj stijeni kabelaške ulaznice, odnosno ukloniti dio stražnje stijenke [2].



Sl.28 Priprema kabelaške ulaznice

- [1] Dijelovi na odlamanje
- [2] Dio stražnje stijenke

- ▶ Kabel vodič polegnuti odvojeno od ostalih kabela.
- ▶ Utične spojeve na regulacijskom uređaju izvesti prema oznakama na priključnoj letvici.
- ▶ Kabel plamenika priključiti na regulacijski uređaj kroz vodilicu kabela prednjeg plašta kotla.
- ▶ Kabel plamenika priključiti na regulacijski uređaj prema oznakama na utičnoj pločici.
- ▶ Električne priključke na mjestu instaliranja izvesti prema spojnoj shemi na utičnim spojevima.
- ▶ Sve kabele osigurati kabliskim objumicama (opseg isporuke regulacijskog uređaja):
  - Kabliske objumice s položenim vodom odozgo umetnuti u prorez okvira objumice (→ slika 29, str. 25).
  - Kablisku objumicu podvući ispod.
  - Pritisnuti.
  - Polugu prebaciti prema gore.



Sl.29 Kabel osigurati kabliskom objumicom

- ▶ Poklopac ponovno montirati na regulacijski uređaj (→ slika 27, str. 24).
- ▶ Poklopac osigurati vijcima regulacijskog uređaja (→ slika 27, str. 24).

### 7.2.3 Podešavanja regulacijskog uređaja

Postavite regulacijski uređaj na pogonske uvjete postojećeg kotla i postojeće dijelove instalacije (npr. plamenik, sigurnosni uređaji).



Kod uporabe regulacijskog uređaja serije CFB 800/CFB 900, modulacija plamenika u normalnom radu dopuštena je tek nakon 2,5 minute.

- ▶ Izbjegavati brzu visoku modulaciju.

#### Postavke regulatora

Parametri podešavanja (maksimalna temperatura)	CFB 910	CFB 840	
Sigurnosni graničnik temperature (STB) <sup>1)</sup>	110 °C	110 °C	
	↓ ↑ min. 5 K ↓ ↑		
Regulator temperature (TR) <sup>1)</sup>	105 °C	90 °C	↑
	↓ ↑ min. 6 K ↓ ↑		min. 18 K
Maks. temperatura kotlovske vode	99 °C	84 °C	↓
	↓ ↑ min. 7 K ↓ ↑		
Maks. zahtijevana temperatura <sup>2)</sup> od KG <sup>3)</sup> i TV <sup>4)</sup>	92 °C	77 °C	


- 1) STB i TR podesiti što više ali paziti na minimalni razmak od 5 K.
- 2) Oba zahtjeva za temperaturom moraju uvijek biti u razmaku od minimalno 7 K ispod maksimalne temperature vode kotla.
- 3) Temperaturni zahtjev krugova grijanja opremljeni izvršnim članom sastoji se od zadane temperature polaznog voda i parametra "Podizanje kotla" u izborniku podataka kruga kotla.
- 4) Temperaturna potražnja grijanja tople vode sastoji se od zadane temperature tople vode i parametra "Podizanje kotla" u izborniku "Topla voda".

tab. 11 Parametri podešavanja CFB 910 i CFB 840

#### Podešavanje regulatora temperature kotlovske vode i maksimalne temperature kotlovske vode

Regulator temperature kotlovske vode namijenjen je samo za osiguravanje pogona u nuždi s izabranom temperaturom kotla u slučaju zastoja regulacijske elektronike. U normalnom regulacijskom pogonu funkciju regulatora temperature kotlovske vode preuzima maksimalna temperatura kotla. Maksimalna temperatura kotlovske vode može se podesiti na regulacijskom uređaju u izborniku "Podaci o kotlu" pod izbornikom "Maksimalna temperatura isključivanja".

#### Podešavanja regulacijskog uređaja



Sl.30 Podešavanja regulacijskog uređaja

- [1] Sigurnosni graničnik temperature
- [2] Regulator temperature
- [3] Programmer

- ▶ Podesiti temperature (→ tab. 11, str. 25) na sigurnosnom graničniku temperature [1] regulacijskog uređaja i na regulatoru temperature [2].
- ▶ Podesiti maksimalnu temperaturu kotlovske vode na Programmer [3].



Maksimalna temperaturna potražnja je vrijednost koja se ne može direktno podesiti. Maksimalna temperaturna potražnja sastoji se od zadane temperature i podizanja.

#### Primjer potražnja za toplom vodom:

Zbroj zadane temperature tople vode (60 °C) i parametar "Podizanje kotla" (20 °C) u izborniku "Topla voda": 60 °C + 20 °C = maksimalni zahtjev temperature 80 °C.

#### Primjer krugovi grijanja:

Zbroj zadane temperature tople vode miješanog kruga grijanja s najvišom traženom temperaturom (70 °C) i parametrom "Podizanje kotla" (5 °C) u izborniku "Podaci o krugu grijanja": 70 °C + 5 °C = maksimalni zahtjev temperature 75 °C.



Sve maksimalne temperaturne potražnje moraju uvijek biti 7 K ispod postavljene maksimalne temperature kotla.

#### 7.2.4 Parametriranje regulacijskog uređaja

U tablici 12, str. 26 navedene postavke za regulacijske uređaje vrijede za regulacijske uređaje CFB 910 i CFB 930.



Kako bi regulacijski uređaj ispravno radio kod postavljenog načina plamenika „2-stupanjski plamenik“, bespotencijalni kontakt za izmjenjivanje goriva na priključnoj stezaljci "ES" mora biti priključen.

Plamenik			Podešavanje regulacijskog uređaja
Plamenik	Vrsta plamenika kod goriva		Postavke vrste plamenika
	Plin	Ulje	
Plamenik s jednom vrstom goriva	modulirajući		modulirajući
		2-stupanjski	2-stupanjski
		modulirajući	2-stupanjski
		2-stupanjski	2-stupanjski
2-stupanjski plamenik	modulirajući	2-stupanjski	2-stupanjski plamenik

tab. 12 Postavke za regulacijske uređaje CFB 910 i CFB 930

#### 7.3 Regulacijski uređaj serije CC 8000 (pribor)



Kod regulacijskih uređaja serije CC 8000 razlikuju se ovisno o regulacijskom uređaju položaj priključne ploče, ali je natpis priključne ploče identičan. Nakon otvaranja regul. uređaja, utična pločica lako se raspoznaje.

Za kotao je moguće upotrijebiti sljedeće regulacijske uređaje:

- CC 8311
- CC 8312

Regulacijski uređaj može se montirati na kotao ili bočno s odgovarajućim držačem regulacijskog uređaja (pribor).


Kod primjene bočnog držača regulacijskog uređaja:

- ▶ Pridržavati se priloženih uputa za instalaciju.

#### 7.3.1 Montaža regulacijskog uređaja

Na slici 31, str. 26 prikazan je regulacijski uređaj sprijeda.


- ▶ Otpustiti oba vijka u poklopcu.
- ▶ Skinuti poklopac prema gore.
- ▶ Odvojiti stražnju stijenku od donjeg dijela kućišta.
- ▶ Donji dio kućišta sprijeda s kukama za uvlačenje umetnuti u ovalne otvore [4] haube kotla [3].
- ▶ Donji dio kućišta povući prema naprijed i nakon toga nagnuti prema naprijed. Elastične kuke moraju straga uskočiti u pravokutne otvore prednje haube kotla [3].
- ▶ Donji dio kućišta lijevo i desno od kableske uvodnice [2] vijčano pričvrstiti na prednji poklopac kotla [3], i to kroz provrte s 2 vijka za lim [1].



Sl.31 Montaža regulacijskog uređaja


- [1] Vijci za lim
- [2] Kableska uvodnica
- [3] Poklopac kotla
- [4] Ovalni otvori

- ▶ Kabel vodič polegnuti odvojeno od ostalih kabela.
- ▶ Kabel plamenika priključiti na regulacijski uređaj kroz vodilicu kabela prednjeg plašta kotla.
- ▶ Položiti električne priključke na mjestu instaliranja ispod oplata kotla prema regulacijskom uređaju.
- ▶ Sve kabele osigurati kableskim obujmicama (opseg isporuke regulacijskog uređaja).



Sl.32 Kabel osigurati kabelskom objumicom

- ▶ Postaviti i uglaviti stražnju stijenku [4] na donjem sklopu [3] regulacijskog uređaja.




Sl.33 Montaža na kotlu, postavljanje i uglavljivanje stražnje stijenke

### 7.3.2 Električni priključak regulacijskog uređaja



Da bi se spriječili toplinski utjecaji na regulacijski uređaj:


- ▶ Odlomiti samo onoliko otvora koliko je potrebno.
- ▶ Dijelove za odlamanje (→ slika 34, [1], str. 27) skinite u stražnjoj stranici kabelske uvodnice.



Sl.34 Priprema kabelske uvodnice

- [1] Dijelovi za odlamanje
- [2] Stražnja stranica


- ▶ Ako postoji, nalijepiti modularnu naljepnicu na stražnjoj stranici.
- ▶ Obratiti pozornost na upute za servisiranje regulacijskog uređaja!
- ▶ Pričvrstite stražnju stranicu (→ slika 35, [4], str. 28) na donjem dijelu kućišta [3].



Sl.35 Pričvršćivanje stražnje stranice na donjem dijelu kućišta

- [3] Donji dio kućišta  
[4] Stražnja stranica


- ▶ Utične spojeve na regulacijskom uređaju izvesti prema oznakama na priključnoj ploči.
- ▶ Kabel plamenika priključiti na regulacijski uređaj prema oznakama na utičnoj pločici.
- ▶ Električne priključke na mjestu instaliranja izvesti prema shemi spajanja na utičnim spojevima.
- ▶ Ako postoje, priključiti komunikacijske priključke upravljačke jedinice.
- ▶ Podešavanje adrese regulacijskog uređaja



Sl.36 Podešavanje adrese regulacijskog uređaja

- [1] Upravljački uređaj /


- ▶ Umetnite upravljačku jedinicu [1] na donji dio kućišta.



Sl.37 Umetanje upravljačke jedinice na donji dio kućišta

- [1] Upravljački uređaj /
- [3] Donji dio kućišta

- ▶ Poklopac [2] montirajte na regulacijski uređaj (→ slika 38, str. 29).
- ▶ Poklopac [2] osigurati vijcima regulacijskog uređaja (→ slika 38, str. 29).



Sl.38 Montaža poklopca na regulacijski uređaj

**Podešavanje sigurnosnog graničnika temperature kod CC 8000**

Početna postavka sigurnosnog graničnika iznosi 99 °C. Moguće je podešavanje na 110 °C.

- ▶ Obratiti pozornost na servisne upute regulacijskog uređaja.

**7.3.3 Podešavanja regulacijskog uređaja**

Postavite regulacijski uređaj na pogonske uvjete postojećeg kotla i postojeće dijelove instalacije (npr. plamenik, sigurnosni uređaji).



Kod uporabe regulacijskog uređaja serije CC 8000, modulacija plamenika u normalnom radu dopuštena je tek nakon 2,5 minute.

**Postavke regulatora**

Parametri podešavanja (maksimalna temperatura)	CC 8311/8312	CC 8311/8312
Sigurnosni graničnik temperature (STB) <sup>1)</sup>	99 °C	110 °C
	↓ ↑ min. 5 K ↓ ↑	
Maks. temperatura kotlovske vode	94 °C	105 °C
	↓ ↑ min. 7 K ↓ ↑	
Maks. zahtijevana temperatura kruga grijanja <sup>2)</sup> i TV <sup>3)</sup>	87 °C	98 °C

- 1) STB podesiti što više.
- 2) Temperaturni zahtjev krugova grijanja opremljeni izvršnim članom sastoji se od zadane temperature polaznog voda i parametra "Podizanje temperature kotla" u izborniku podataka kruga kotla.
- 3) Temperaturna potražnja grijanja tople vode sastoji se od zadane temperature tople vode i parametra "Podizanje temperature kotla" u izborniku "Topla voda".

tab. 13 Parametri podešavanja CC 8311 i CC 8312

**Podešavanja regulacijskog uređaja**

- ▶ Podesiti temperature (→ tablica 13, str. 29) na sigurnosnom graničniku temperature i u regulacijskom uređaju.



Maksimalna temperaturna potražnja je vrijednost koja se ne može direktno podesiti. Maksimalna temperaturna potražnja sastoji se od zadane temperature i podizanja.

**Primjer potražnja za toplom vodom:**

Zbroj zadane temperature tople vode (60 °C) i parametar "Podizanje temperature kotla" (20 °C) u izborniku "Topla voda": 60 °C + 20 °C = maksimalni zahtjev temperature 80 °C.

**Primjer krugovi grijanja:**

Zbroj zadane temperature tople vode miješanog kruga grijanja s najvišom traženom temperaturom (70 °C) i parametrom "Podizanje temperature kotla" (5 °C) u izborniku "Podaci o krugu grijanja": 70 °C + 5 °C = maksimalni zahtjev temperature 75 °C.



Sve maksimalne temperaturne potražnje moraju uvijek biti 7 K ispod postavljene maksimalne temperature kotla.

### 7.3.4 Parametriranje regulacijskog uređaja

U tablici 14, str. 30 navedene postavke za regulacijske uređaje vrijede za regulacijske uređaje CC 8311 i CC 8312.



Kako bi regulacijski uređaj ispravno radio kod postavljenog načina plamenika "2-stupanjski plamenik", bespotencijalni kontakt za izmjenjivanje goriva na priključnoj stezaljci "ES" mora biti priključen.

Plamenik	Vrsta plamenika kod goriva		Podešavanje regulacijskog uređaja Postavke vrste plamenika
	Plin	Ulje	
Plamenik s jednom vrstom goriva	modulirajući		modulirajući
	2-stupanjski		2-stupanjski
2-stupanjski plamenik		modulirajući	2-stupanjski
		2-stupanjski	2-stupanjski
2-stupanjski plamenik	modulirajući	modulirajući	2-stupanjski plamenik
2-stupanjski plamenik	modulirajući	2-stupanjski	2-stupanjski plamenik

tab. 14 Postavke za regulacijske uređaje CC 8311 i CC 8312

### 7.4 Postavke kod stranih regulacijskih uređaja

#### NAPOMENA

#### Šteta na instalaciji zbog pogrešno postavljenog senzora!

Osjetnici sigurnosnog graničnika temperature (STB) i regulatora temperature (TR) na mjestu montiranja moraju biti montirani na gornjoj strani kotla (→ slika 25, str. 23).

- ▶ Kod stranih uređaja podesiti uronsku čahuru osjetnika u promjeru upotrijebljenog osjetnika.
- ▶ Dužinu uronske čahure ne mijenjati.



Paziti na uvjete rada u poglavlju 2.10, str. 10 i kod montiranja osjetnika poštivati poglavlje 6.12, str. 23.

- Strani regulacijski uređaj (rukovodeća tehnika zgrade ili PLC-kontroler) mora osigurati maksimalnu internu temperaturu kotla koja ima dovoljno razmaka za STB.

Cilj optimalno postavljenog regulacijskog uređaja je dosegnuti dugo vrijeme rada plamenika i izbjeći brzu izmjenu temperature u kotlu. Glatki prijelazi temperature odražavaju se na dugotrajnost instalacije grijanja. Stoga se mora spriječiti da se strategija regulacije uređaja pokaže neučinkovitim time da regulator kotlovske vode uključuje i isključuje plamenik.

Prilikom odabira regulacijskog uređaja moraju se uzeti u obzir sljedeće točke:

- Regulacijski uređaj mora osigurati maksimalnu internu temperaturu kotla koja ima najmanje 5 K razmaka prema STB-u.
- Mora se također osigurati da elektronika regulacije uključuje i isključuje pomoću plamenika, a ne regulator kotlovske vode.
- Regulacijski uređaj plamenika mora osigurati da prije isključivanja regulacije plamenik funkcionira pod malim opterećenjem. Ako se ne pazi na to, može doći do aktiviranja sigurnosnog zapornog ventila (SAV) u sustavu kontrole plina.
- Regulacijski uređaj odabrati i podesiti tako da uslijedi blagi pokret kotla iz hladnog stanja s vremenskim oklijevanjem. Učinak grijanja smije se uključiti tek s vremenskom odgodom.

- Nakon zahtjeva plamenika trebao bi npr. prioritet otvora ograničiti opterećenje plamenika na malo u vremenskom prostoru od cca. 150 sekundi. Time će se kod ograničene potrebe topline izbjeći nekontrolirano uključivanje i isključivanje plamenika.
- Kod namještene regulacije (alternativno na upravljačkom uređaju plamenika) mora biti prikazan broj startanja plamenika.
- Potrebno je nadzirati maksimalni broj startanja plamenika. Startanja plamenika trebali bi iznositi maksimalno 6 startanja po satu (određeno vremenom rada plamenika u jednom danu). Kod većeg broja startanja plamenika trebala bi se prikazati poruka korisniku. Instalacija se mora provjeriti na mogućnost smanjenja broja startanja plamenika. Kod optimizacije instalacije moguće je zatražiti podršku korisničke službe.

	Jedinica	vrijednost
Vremenska konstanta regulatora temperature maks.	s	40
Vremenska konstanta kontrolnika/graničnika maks.	s	40
Najmanji razmak između uključne i isključne temperature plamenika	K	7

tab. 15 Radni uvjeti

## 8 Puštanje u pogon

#### NAPOMENA

#### Štete na instalaciji uslijed pogrešnih postavki plamenika (preopterećenje)!

- ▶ Paziti da postavljena vrijednost s tipske pločice kondenzacijskog kotla ne prijeđe navedeni učinak topline loženja Qn (Hi).

#### NAPOMENA

#### Štete na kotlu od zagađenog zraka za sagorijevanje!

- ▶ Kotao ne smije raditi kod intenzivnog razvijanja prašine (npr. kod građevinskih radova u kotlovnici).
- ▶ Osigurati dovoljan dovod zraka.
- ▶ U kotlovnici ne upotrebljavati niti skladištiti sredstva za čišćenje sa sadržajem klora, niti halogene ugljikovodike (npr. u sprejevima, otapalima i sredstvima za čišćenje, bojama, ljepljivima).
- ▶ Očistiti plamenik zaprljan zbog građevinskih radova prije stavljanja u pogon.

- ▶ Popuniti zapisnik o puštanju u rad (→ poglavlje 15.4, str. 41).

### 8.1 Ispiranje instalacije grijanja



Ako se na instalaciji grijanja nalazi više krugova grijanja, tada ih je potrebno isprati jedan iza drugoga.

Kako bi se izbjegle nečistoće u kotlu, instalacija grijanja mora se isprati prije stavljanja u pogon.

- ▶ Prije priključenja na kotao, instalaciju je potrebno oprati.

**-ili-**

- ▶ Blokirati polazni i povratni vod grijanja na kotlu.
- ▶ Polazni vod grijanja priključiti na priključak vode.
- ▶ Priključiti crijevo na povratnom toku grijanja instalacije grijanja.
- ▶ Crijevo na povratnom toku grijanja dovesti do odvoda.
- ▶ Otvoriti priključeni potrošač (npr. radiator).
- ▶ Instalaciju grijanja isprati pitkom vodom, sve dok čista voda ne počne izlaziti iz povratnog voda grijanja.
- ▶ Isprazniti instalaciju grijanja.

## 8.2 Provođenje ispitivanja nepropusnosti

Ispitni tlak usklađuje se s tlakom koji vlada u instalaciji grijanja i iznosi 1,3 puta ovog tlaka, ali najmanje 1 bar.

- ▶ Provesti ispitivanje nepropusnosti prema lokalnim propisima.

## 8.3 Punjenje instalacije grijanja


**OPREZ**

### Opasnost za zdravlje onečišćenjem pitke vode!

- ▶ Pripaziti na važeće propise i norme za sprječavanje onečišćenja pitke vode. Za Europu poštuju normu EN 1717.

### NAPOMENA

#### Štete na instalaciji od temperaturnih naprezanja!

- ▶ Puniti instalaciju grijanja samo u hladnom stanju (temperatura polaznog voda smije iznositi maksimalno 40 °C).
- ▶ Instalaciju grijanja tijekom rada puniti isključivo preko uređaja za punjenje u cijevnom sustavu (povratni vod) instalacije grijanja.



Automatske prozračnike i odzračnike otvoriti na kratko za odzračivanje prostora.

Kakvoća vode za punjenje i nadopunjavanje mora ispunjavati odredbe sukladno priloženoj radnoj knjizi (→ poglavlje 4.6, str. 13).

PH-vrijednost u ogrjevnoj vodi raste nakon punjenja instalacije grijanja.

- ▶ Kod prvog održavanja (nakon tri do šest mjeseci) treba provjeriti je li se pH-vrijednost u instalaciji grijanja namjestila.
- ▶ Namjestiti predtlak membranske ekspanzijske posude na potrebnii tlak (samo kod zatvorenih instalacija).
- ▶ Otvoriti miješajući i zaporni ventil na strani ogrjevne vode.
- ▶ Instalaciju grijanja polako napuniti uređajem za punjenje, pritom paziti na prikaz tlaka.
- ▶ Instalaciju grijanja odzračiti preko odzračnog ventila na radiatorima.

Ako bi se radni tlak spustio zbog odzračivanja:

- ▶ Dopuniti vodu.
- ▶ Provesti ispitivanje nepropusnosti prema lokalnim propisima.
- ▶ Nakon provjere nepropusnosti ponovno osposobiti sve dijelove koji su stavljeni izvan funkcije.
- ▶ Provjeriti rade li svi tlačni, regulacijski i sigurnosni sustavi ispravno.

Ako je kotao ispitan na nepropusnost i nije uočeno nikakvo propuštanje:

- ▶ Postaviti ispravan radni tlak.
- ▶ Automatski zatvoriti prozračnik i odzračnik.

## 8.4 Podešavanje minimalnog i maksimalnog graničnika tlaka (pribor)

### 8.4.1 Podešavanje graničnika maksimalnog tlaka

Graničnik maksimalnog tlaka mora biti postavljen tako da se spriječi reagiranje sigurnosnog ventila. Pritom se mora držati sigurnosni razmak od 0,2 bar prema pritisku aktiviranja sigurnosnog ventila. Maksimalan tlak aktiviranja sigurnosnog ventila kotla ovisi o veličini kotla (→ tablica 17, str. 39).

#### Primjer:

Maksimalan tlak aktiviranja sigurnosnog ventila:  $P_{SV} = 5 \text{ bar}$

Namještena vrijednost graničnika maksimalnog tlaka:

$5 \text{ bar} - 0,2 \text{ bar} = 4,8 \text{ bar}$



Za podešavanje graničnika tlaka obratiti pozornost na dokumentaciju graničnika tlaka.

### 8.4.2 Podešavanje graničnika minimalnog tlaka

Graničnik minimalnog tlaka mora biti postavljen tako da se u kotlu ne stvaraju parni mjehurići te da kotao sigurno radi.

Podešavanje ovisi o okolnostima instalacije i postavljanja kotla.

Za krovne centrale uvijek je potrebno podesiti minimalnu vrijednost od 1 bar. Preporučujemo kod krovnih centrala primjenu osiguranja od manjka vode.

Za namještenu vrijednost relevantni su pripadajući tlak pare za vrijednost sigurnosnog graničnika temperature i geodetski najveći potrošač kotla.

Geodetska visina koja je na raspolaganju izračunava se između najviše točke potrošača i mjesta spajanja regulatora tlaka.

#### Tlak pare:

Do STB 100 °C nije potreban dodatak.

STB 110 °C odgovara vrijednosti dodatka od 0,5 bar.

#### Primjer:

Kotao sa podešavanjem STB = 110 °C

Najveći potrošač kotla = 12 m (10 m odgovara cca. 1 bar) = 1,2 bar

Sigurnosni razmak = 0,2 bar (stalna vrijednost)

Tlak aktiviranja  $P_{\min} = 0,5 \text{ bar} + 1,2 \text{ bar} + 0,2 \text{ bar} = 1,9 \text{ bar}$



Za podešavanje graničnika tlaka obratiti pozornost na dokumentaciju graničnika tlaka.

## 8.5 Dovođenje instalacije grijanja u stanje pripravnosti za pogon



Prema normi je u pogledu izlaznog plina dozvoljena količina odstupanja od 2 % volumetrijske struje.

Kod stavljanja u pogon potrebno je obratiti pažnju na sljedeće točke:

- ▶ Prije stavljanja u pogon instalacije grijanja odzračite je preko za to predviđenih odzračnih uređaja.
- ▶ Provjeriti je li zatvoren poklopac za čišćenje na sakupljaču dimnih plinova.
- ▶ Provjeriti jesu li vrata ložišta sigurno zatvorena.
- ▶ Provjeriti funkcionalnost sigurnosnih uređaja (npr. sigurnosni ventil, minimalni i maksimalni graničnik tlaka, sigurnosni graničnik temperature).
- ▶ Provjeriti je li stvoren potreban radni tlak.
- ▶ Provjeriti nepropusnost spojeva s prirubnicama i priključaka.
- ▶ Provjeriti priključke regulacijskih uređaja i poziciju temperaturnog osjetnika.
- ▶ Napuniti sifon za kondenzat.

## 8.6 Stavljanje u pogon regulacijskog uređaja i plamenika

Puštanjem regulacijskog uređaja u rad podešavaju se i parametri za puštanje plamenika u rad. Plamenik se nakon puštanja regulacijskog uređaja u rad može pokrenuti tim regulacijskim uređajem. Ostale informacije o tome mogu se pročitati u uputama za instalaciju dotičnog regulacijskog uređaja ili plamenika.



Plamen u kotlu može se pratiti kroz stakalce kontrolnog okna u vratima ložišta. Tlak ložišta može se izmjeriti tijekom puštanja u pogon na mjernom nazuvici pokraj stakalca kontrolnog okna.

Kako može doći do stvaranja kondenzata, nije dopušten trajni priključak za ispuštanje tlaka ložišta.

- ▶ Za instalaciju plamenika i opskrbnog voda za plin i/ili ulje pošaljite upute za rukovanje proizvođača plamenika. Izvedite instalaciju prema lokalnim pravilima.
- ▶ Pripazite nakon instalacije da su svi vodovi nepropusni. Po potrebi provedite ispitivanje nepropusnosti (npr. sprej za traženje propuštanja kod plinskih vodova)
- ▶ Kotao staviti u pogon preko regulacijskog uređaja.
- ▶ Obratiti pozornost na upute za rukovanje regulacije i plamenika.
- ▶ Parametrirati regulacijski uređaj (→ regulacijski uređaj serije CFB 800/CFB 900: poglavlje 7.2.4, str. 26; regulacijski uređaj serije CC 8000: poglavlje 7.3.4, str. 30).
- ▶ Popuniti zapisnik o stavljanju u pogon koji se nalazi u tehničkoj dokumentaciji kotla, regulacije i plamenika.

## 9 Stavljanje izvan pogona

### NAPOMENA

#### Štete na instalaciji zbog smrzavanja!

Instalacija grijanja kod smrzavanja se može zamrznuti ako nije u pogonu (npr. isključivanje, nestanak struje ili isključivanje zbog smetnje)!

- ▶ Ispitati funkciju "Postavke regulacijskog uređaja", tako da grijača instalacija ostane u pogonu.
- ▶ U slučaju opasnosti od smrzavanja zaštititi instalaciju grijanja od smrzavanja.
- ▶ Ako je instalacija grijanja zbog opasnosti od smrzavanja, npr. zbog isključivanja zbog smetnje nekoliko dana isključena: ogrijevnu vodu isprazniti na slavini za punjenje i pražnjenje. Kod toga se treba otvoriti odzračnik na najvišem mjestu instalacije grijanja.

### 9.1 Stavljanje instalacije grijanja izvan pogona

Instalacija grijanja stavlja se izvan pogona regulacijskim uređajem.

Plamenik se pritom automatski isključuje.

- ▶ Isključiti regulacijski uređaj.

### 9.2 Stavljanje instalacije grijanja izvan pogona u slučaju nužde



Instalaciju grijanja samo u slučaju nužde isključiti preko osigurača instalacije grijanja ili sigurnosne sklopke sustava grijanja.

- ▶ Nikada se sami ne izlagati životnoj opasnosti. Vlastita sigurnost uvijek ima prioritet.
- ▶ U slučajevima opasnosti odmah zatvoriti glavni zaporni organ goriva i instalaciju grijanja isključiti s električnog napajanja preko osigurača prostorije za grijanje ili preko sigurnosne sklopke sustava grijanja.
- ▶ Zatvoriti dovod goriva.

## 10 Inspekcija i održavanje

### 10.1 Sigurnosne napomene za inspekciju i održavanje



#### OPASNOST

#### Opasnost za život zbog eksplozije zapaljivog plina!

- ▶ Radove na dijelovima koji provode plin izvoditi samo ako za ove radove postoji ovlaštenje.



#### OPASNOST

#### Opasnost po život od električne struje kod otvorene instalacije grijanja!

- ▶ Prije otvaranja instalacije grijanja: Isključiti instalaciju grijanja s prekidačem u slučaju nužde s napajanja ili ga odvojiti preko odgovarajućeg kućnog osigurača od strujne mreže.
- ▶ Osigurati instalaciju grijanja od nehotičnog ponovnog uključivanja.

### NAPOMENA

#### Šteta instalacije zbog nedovoljnog čišćenja i održavanja!

- ▶ Čišćenje i održavanje provesti najmanje jednom godišnje. Pritom kontrolirati kompletnu instalaciju grijanja zajedno s uređajem za neutralizaciju na besprijekornu funkciju.
- ▶ Nedostatke ukloniti odmah kako bi se spriječio nastanak šteta na instalaciji.



Godišnji kontrolni pregled i održavanje sastavni su dijelovi uvjeta jamstva.



Rezervni dijelovi mogu se naručiti preko proizvođačevog kataloga rezervnih dijelova.

► Upotrebljavati samo originalne rezervne dijelove proizvođača.

► Ponuditi svojim mušterijama godišnji ugovor o kontrolnom pregledu i održavanju prema potrebi.

Pregled aktivnosti koje moraju biti obuhvaćene ugovorom:

► Obratiti pozornost na zapisnike o kontrolnom pregledu i održavanju (→ poglavlje 15.5, str. 42).

## 10.2 Pripremanje kotla za kontrolni pregled i održavanje



Ako se plinske cijevi moraju odvojiti od plinskog plamenika, vrata prostora ložišta smiju otvoriti isključivo stručne osobe.

► Staviti instalaciju grijanja izvan pogona (→ poglavlje 9.1, str. 32).

Prije otvaranja vrata ložišta:

- Kontrolirati opće stanje instalacije grijanja.
- Provesti vizualnu kontrolu i kontrolu rada instalacije grijanja.
- Kontrolirati dijelove instalacije koji provode gorivo i vodu na propuštanje i vidljiva korozivna mjesta.

## 10.3 Čišćenje kotla

### 10.3.1 Priprema kotla za čišćenje četkom




#### UPOZORENJE

**Mogućnost ozljeđivanja zbog pada vrata ložišta uslijed otvaranja!**


► Pripaziti da su umetnuta oba svornjaka šarke (→ sl. 9, [1], str. 16).

- Skinuti gornju i prednju stijenku.
- Skinuti prednju toplinsku izolaciju.
- Odvrnuti vijke vratašca te podignuti vrata ložišta.



Sl.39 Skinuti prednju stijenku i prednju toplinsku izolaciju

- Skinuti matice sa spojnog kuta, pomaknuti spojni kut u stranu te skinuti poklopac za skretanje.



Sl.40 Skinuti poklopac za skretanje te otvoriti vratašca ložišta

### 10.3.2 Čišćenje kotla četkama

#### NAPOMENA

**Štete na instalaciji zbog pogrešnog uređaja za čišćenje!**

- Pri čišćenju četkom upotrebljavati samo originalne proizvođačeve četke za čišćenje.
- Za čišćenje upotrebljavati samo četke od najlona ili nehrđajućeg čelika s istom polugom.




Ako se dio četke za čišćenje (→ sl. 41, str. 34) ne bi do kraja uvukao kroz dospojenu ogrjevnu cijev, tada će se četka za čišćenje samo vrlo otežano moći ponovno izvući iz dospojene ogrjevne cijevi.

- Provući dio četke za čišćenje kroz kompletnu dospojenu ogrjevnu cijev, sve dok dio četke ne izađe na drugom kraju dospojene ogrjevne cijevi.
- Ogrjevne površine ložišnog prostora očistiti četkom za čišćenje.
- Dospojene ogrjevne cijevi očistiti četkom.

#### NAPOMENA

**Štete na instalaciji zbog loših brtvi!**

- Kontrolirati i po potrebi zamijeniti brtve na vratima ložišta.
- Brtva na poklopcu za skretanje kod svakog se održavanja mora zamijeniti (→ poglavlje 10.3.4, str. 34).



Sl.41 Čišćenje kotla četkom za čišćenje

### 10.3.3 Čišćenje kolektora dimnih plinova

#### OPASNOST


##### Opasnost za život uslijed trovanja!

Kod otvorenih priključaka i sifona koji nisu napunjeni vodom dimni plinovi koji izlaze mogu dovesti ljude u životnu opasnost.

- ▶ Napuniti sifon vodom.
- ▶ Paziti da priključci sifona i dimnovodni priključci budu zabrtvljeni.
- ▶ Paziti na to da brtvena podloška s brtvom odgovara u kapu.

Da bi se mogli odstraniti ostaci od izgaranja iz sakupljača dimnih plinova, potrebno je ukloniti poklopac za čišćenje sa stražnje strane.

- ▶ Skinuti matice s poklopca za čišćenje [1] te skinuti poklopac.
- ▶ Oslobođene ostatke od izgaranja ukloniti iz sakupljača dimnih plinova.
- ▶ Provjeriti je li sifon napunjen vodom.



Sl.42 Poklopac za čišćenje na kolektoru dimnih plinova

- [1] Poklopac za čišćenje
- [2] Odvod kondenzata

### 10.3.4 Zamjena brtve sakupljača dimnih plinova i poklopca za skretanje

#### 

Kod godišnjeg održavanja, brtvu na poklopcu sakupljača dimnih plinova i brtvu na poklopcu za skretanje potrebno je mijenjati.

U sljedećim se slučajevima brtva sakupljača dimnih plinova i poklopca za skretanje moraju zamijeniti:

- Lijepljenje na sakupljaču dimnih plinova ili na poklopcu za skretanje nije zajamčeno preko cijelog opsega.
- Brtva ima oštećenja na površini.
- Brtva se u demontiranom stanju više ne podiže na visinu od najmanje 80 % izvorne visine (npr. upotrijebljena brtva koja je u novom stanju debela 10 mm, mora biti debela najmanje 8 mm)
- Brtva je ugrađena duže od 3 godine.

Ako se brtva ne zamijeni:

- ▶ Ukloniti sva onečišćenja na brtvi i na područjima montaže na sakupljaču dimnih plinova ili na poklopcu za skretanje.

Brtva i područja montaže brtve moraju prije ponovne montaže biti čisti i suhi. Ako unatoč toj mjeri nastaje propuštanje, potrebno je zamijeniti brtvu.

- ▶ Stare brtve i ostatke ljepila ukloniti.
- ▶ Prorezati novu brtvu.
- ▶ Novu brtvu zalijepiti gusto na rub poklopca sakupljača dimnih plinova i poklopca za skretanje.
- ▶ Pustiti podudarne rubove da se preklope.
- ▶ Rubove odsjeći u kutnicima od 45°.
- ▶ Kose rubove bez raspora pritisnuti zajedno.
- ▶ Matice za pričvršćivanje sakupljača dimnih plinova i poklopca za skretanje zategnuti tako da postoji minimalno stlačenje brtve od 35 %.

#### 

Kod brtve debljine 10 mm mora se pritisnuti minimalno 3,5 mm.

### 10.3.5 Montaža poklopca za čišćenje na sakupljaču dimnih plinova i poklopcu za skretanje

#### OPASNOST

##### Opasnost od trovanja zbog istjecanja plinova!

U slučaju da poklopac za skretanje, sakupljač dimnih plinova i odvod kondenzata nisu dobro zatvoreni, tijekom rada može doći do istjecanja dimnih plinova.

- ▶ Poklopac za skretanje, sakupljač dimnih plinova sa poklopcem za čišćenje i otvor kondenzata zatvoriti vodenim predloškom i sifonom.
- ▶ Zamijeniti brtve na poklopcu za skretanje i poklopcu za čišćenje.
- ▶ Postaviti poklopac za čišćenje kolektora dimnih plinova.
- ▶ Navući leptiraste matice.
- ▶ Postaviti poklopac za skretanje i dobro ga pričvrstiti.
- ▶ Pričvrstiti toplinsku izolaciju.
- ▶ Montirati plamenik.
- ▶ Montirati prednje stijenske.
- ▶ Instalaciju grijanja ponovo staviti u pogon.

### 10.3.6 Mokro čišćenje kotla

#### NAPOMENA

#### Štete na instalaciji zbog vlage u regulacijskom uređaju!

Ako vlaga prodre u regulacijski uređaj, tada će se on oštetiti. U regulacijski uređaj ne smije dospjeti magla od prskanja!

- ▶ Paziti da se sredstvo za čišćenje prska samo po ogrjevnim površinama dimovodnih putova i komore loženja.

#### NAPOMENA

#### Štete na instalaciji od sredstava za čišćenje u priključenim komponentama!

Ako razrijeđene tekućine dođu u priključene komponente (npr. sifon, neutralizaciju), one mogu prestati funkcionirati ili se oštetiti.

- ▶ Priključene komponente zaštititi ili demontirati.



Za mokro čišćenje (kemijsko čišćenje):

- ▶ Pridržavati se uputa za rukovanje i sigurnosnih napomena uređaja i sredstva za čišćenje.
- ▶ Pripaziti da sredstvo za čišćenje ne sadrži klorid.
- ▶ Pridržavati se uputa za sigurnost za sredstvo za čišćenje.



Kod mokrog čišćenja preporučamo visokotlačni uređaj za čišćenje.

- ▶ Ostatke od čišćenja ne prenositi preko uređaja za neutralizaciju.
- ▶ Ne začepiti odvod kondenzata (→ sl. 42, str. 34) prilikom čišćenja.

- ▶ Kod mokrog čišćenja upotrebljavati sredstvo za čišćenje prema stupnju zaprljanosti.
- ▶ Pri mokrom čišćenju poštivati podatke proizvođača.

Tekući ostaci od čišćenja mogu se odvesti kroz odvod kondenzata na sakupljaču dimnih plinova.

- ▶ Isključiti instalaciju grijanja s električnog napajanja.
- ▶ Zatvoriti dovod goriva.
- ▶ Odvojiti neutralizaciju i sifon od mokrog čišćenja.
- ▶ Regulacijski uređaj pokriti folijom, kako magla od prskanja ne bi ušla u regulacijski uređaj.
- ▶ Očistiti kotao prema uputama proizvođača sredstva za čišćenje.

Nakon završetka čišćenja:

- ▶ Ponovno postaviti odvod kondenzata.
- ▶ Ponovno postaviti priključak kondenzata.
- ▶ Kontrolirati i po potrebi zamijeniti brtve na vratima ložišta.



Ako se poklopac za čišćenje na sakupljaču dimnih plinova otvara, brtva na poklopcu za čišćenje sakupljača dimnih plinova mora se izmijeniti (→ pogl. 10.3.4, str. 34)

- ▶ Zatvoriti vrata plamenika i pričvrstiti vijcima (→ pogl. 6.10.1, str. 22).
- ▶ Zatvoriti poklopac za čišćenje na sakupljaču dimnih plinova i dobro ga pričvrstiti vijcima (→ pogl. 10.3.4, str. 34).
- ▶ Prostoriju za postavljanje i dalje dobro provjetravati.
- ▶ Skinuti foliju s regulacijskog uređaja.
- ▶ Pogoniti peć samo s dovoljnim volumenom vode (pogonski tlak). Pogon bez vode nije dopušten.
- ▶ Instalaciju grijanja ponovo staviti u pogon.

### 10.4 Provjera i ispravljanje radnog tlaka

Pogon bez dovoljnog volumena vode nije dopušten.

- ▶ Pogoniti instalaciju samo s dovoljnim volumenom vode (pogonski tlak).

Ako je radni tlak u instalaciji grijanja pre nizak

- ▶ Napuniti instalaciju grijanja vodom za dopunjavanje.

Za svojstva vode:

- ▶ Pridržavati se podataka u knjizi pogona.
- ▶ Radni tlak provjeravati na mjesečnoj bazi.

#### 10.4.1 Kada je potrebno ispitati radni tlak instalacije grijanja?



Kakvoća vode za punjenje i nadopunjavanje mora ispunjavati odredbe sukladno priloženoj radnoj knjizi.



Kada otplinjava voda za punjenje ili dopunjavanje, u instalaciji grijanja može nastati zračni jastuk.

- ▶ Odzračiti instalaciju grijanja (npr. na radijatorima).
- ▶ Prema potrebi dopuniti vodu za dopunjavanje.

Novo napunjena voda za punjenje ili dopunjavanje izgubit će prvih dana mnogo na volumenu jer još intenzivno otplinjava.

Kod novo napunjenih instalacija:

- ▶ Provjeriti radni tlak ogrjevne vode prvi puta svakodnevno, a zatim u sve dužim intervalima.

Ako ogrjevna voda jedva da gubi volumen:

- ▶ Radni tlak ogrjevne vode kontrolirati jednom mjesečno

Razlikuju se otvorene i zatvorene instalacije. Otvorene instalacije u praksi se još rijetko instaliraju. Zbog toga se na osnovi zatvorene instalacije grijanja objašnjava na primjeru kako se može kontrolirati pogonski tlak. Sva prethodna podešavanja već su provedena kod prvog puštanja u rad.

#### 10.4.2 Zatvorene instalacije

#### NAPOMENA

#### Štete na instalaciji zbog čestog dopunjavanja!

Instalacija grijanja ovisno od svojstava vode može se oštetiti korozijom ili stvaranjem kamenca.

- ▶ Zbog toga osigurati odzračivanje instalacije grijanja.
- ▶ Provjeriti instalaciju grijanja na nepropusnost te ekspanzijsku posudu na funkcionalnost.
- ▶ Pridržavati se podataka o svojstvima vode (→ priručnik uređaja).
- ▶ Kod čestog gubitka vode ispitati uzrok te ga odmah ukloniti.

#### NAPOMENA

#### Štete na instalaciji zbog temperaturnih naprezanja!

- ▶ Instalaciju grijanja puniti samo u hladnom stanju (temperatura polaznog voda smije iznositi maksimalno 40 °C).
- ▶ Instalaciju grijanja tijekom rada puniti isključivo preko sklopa sa slavinom za nadopunjavanje u cijevnom sustavu (povratni vod) instalacije grijanja.


Kod zatvorenih instalacija kazaljka manometra (→ slika 43, [3], str. 36) mora se nalaziti unutar zelenog polja [2]. Crvena kazaljka [1] manometra mora biti namještena na minimalni tlak potreban za instalaciju grijanja.

- ▶ Ispitati radni tlak instalacije grijanja.

Ako se je kazaljka manometra [3] spustila ispod zelenog polja [2]:

- ▶ Dopuniti vodu za dopunjavanje.

- ▶ Vodu za dopunjavanje napuniti preko sklopa sa slavinom za nadopunjavanje u cjevovodnom sustavu instalacije grijanja.
- ▶ Odzračiti instalaciju grijanja.
- ▶ Ponovno kontrolirati radni tlak.



Sl. 43 Manometar za zatvorene instalacije grijanja

- [1] Crvena kazaljka
- [2] Zeleno polje
- [3] Kazaljka manometra

#### 10.4.3 Instalacije s automatskim sistemom za održavanje tlaka

Kod instalacija u kojima je ugrađen automatski sistem za održavanje tlaka:

- ▶ Obratiti pozornost na te podatke proizvođača.
- ▶ Obratiti pozornost na zahtjeve na svojstva vode (→ priručnik uređaja).

#### 10.5 Uzimanje uzoraka vode



#### UPOZORENJE

##### Opasnost od opekline vrućom kotlovskom vodom!

Prilikom uzimanja uzorka vode bez prikladnog hladnjaka vode postoji akutna opasnost od opekline.

- ▶ Za uzimanje uzorka kotlovske vode upotrijebiti prikladan hladnjak uzorka vode.

Kakvoća kotlovske vode i vode za punjenje i nadopunjavanje mora se zabilježiti u pogonskoj knjizi.

Minimalni opseg vrijednosti koje je potrebno dokumentirati i parametri sadržani su u tablici 20, str. 42.

Za uzimanje uzorka vode kotla potrebna je primjena hladnjaka uzorka vode. Pogrešni uzorci vode ili uzorci uzeti neprikladnim hladnjacima uzorka vode prouzrokuju pogreške u analizi

Uzorci vode smiju se uzimati samo u normalnom pogonu instalacije, tj. ne u hladnom stanju ili prilikom pokretanja. Za analizu je potreban reprezentativni uzorak koji putem prikladne naprave za hlađenje omogućuje hlađenje vode koja se treba ispitati na 25 °C.

## 11 Smetnje

### 11.1 Uklanjanje smetnje plamenika

#### NAPOMENA

##### Štete na instalaciji zbog smrzavanja.

Instalacija grijanja kod smrzavanja se može zamrznuti ako nije u pogonu, npr. isključivanje, nestanak struje ili isključivanje zbog smetnje!

- ▶ Ispitati funkciju "Postavke regulacijskog uređaja", tako da grijača instalacija ostane u pogonu.
- ▶ U slučaju opasnosti od smrzavanja zaštititi instalaciju grijanja od smrzavanja.
- ▶ Ako je instalacija grijanja zbog opasnosti od smrzavanja, npr. zbog isključivanja zbog smetnje nekoliko dana isključena: ogrjevnu vodu isprazniti na slavini za punjenje i pražnjenje. Kod toga se treba otvoriti odzračnik na najvišem mjestu instalacije grijanja.

#### NAPOMENA

##### Štete na instalaciji od čestog pritiskanja tipke za poništavanje smetnji!

Transformator za paljenje plamenika ne može se oštetiti.

- ▶ Tipkalo za poništavanje smetnji ne pritiskati više od tri puta uzastopno.

Na zaslonu je prikazana smetnja instalacije grijanja. Poblježe informacije o pokazivanju smetnji mogu se naći u uputama za servisiranje dotičnog regulacijskog uređaja. Smetnja plamenika dodatno se signalizira preko lampice smetnji na plameniku.

- ▶ Pritisnuti tipkalo za poništavanje smetnji (obratiti pozornost na upute za rukovanje plamenika i regulacije).

Ako se plamenik ne pokrene niti nakon tri pokušaja paljenja, obratiti se stručnom poduzeću.

### 11.2 Druge smetnje

Druge moguće smetnje opisane su u uputama za instalaciju i rukovanje regulacijskog uređaja.

## 12 Zaštita okoliša i zbrinjavanje u otpad

Zaštita okoliša je osnovno načelo poslovanja tvrtke Bosch Gruppe. Kvaliteta proizvoda, ekonomičnost i zaštita okoliša su jednako važni za nas. Striktno se pridržavamo zakona i propisa o zaštiti okoliša. U svrhu zaštite okoliša te poštivanja ekonomskih načela koristimo samo najbolju tehniku i materijale.

#### Ambalaža

Kod ambalažiranja držimo se sustava recikliranja koji su specifični za određene države te koje osiguravaju optimalnu reciklažu. Svi upotrijebljeni materijali za ambalažu ne štete okolini i mogu se reciklirati.

#### Stari uređaj

Stari uređaji sadrže materijale koji se mogu ponovno vrednovati. Komponente se lako mogu odvojiti. Plastični dijelovi su označeni. Tako se mogu sortirati razne skupine komponenata te ponovno iskoristiti ili zbrinuti.

**Elektronički i električki stari uređaji**



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odložiti s drugim otpadom, nego se mora predati prihvatnom centru za obradu, skupljanje, recikliranje i odlaganje.



Simbol vrijedi za države s propisima za odlaganje električnog i elektroničkog otpada, npr. "Europska

Direktiva 2012/19/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi". Ti propisi određuju okvirne uvjete koji vrijede za povrat i recikliranje starih elektroničkih uređaja u pojedinim državama.

Budući da elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, moraju se reciklirati savjesno kako bi se smanjile moguće ekološke štete i opasnosti za ljudsko zdravlje. Osim toga recikliranje elektroničkog otpada pridonosi očuvanju prirodnih resursa.

Dodatne informacije o ekološkom odlaganju otpadne električne i elektroničke opreme potražite kod odgovornih ustanova u blizini, svojoj tvrtki za odlaganje otpada ili trgovca koji vam je prodao proizvod.

Dodatne informacije potražite na:  
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

**13 Napomena o zaštiti podataka**



Mi, **Robert Bosch d.o.o., Toplinska tehnika, Kneza Branimira 22, 10 040 Zagreb - Dubrava, Hrvatska**, obrađujemo informacije o proizvodu i upute za ugradnju, tehničke podatke i podatke o spajanju, podatke o komunikaciji, podatke o registraciji proizvoda i povijest kupaca da bismo zajamčili

funktionalnost proizvoda (čl. 6 st. 1. podst. 1 b GDPR-a), kako bismo ispunili svoju odgovornost nadzora proizvoda, zbog sigurnosti proizvoda i iz sigurnosnih razloga (čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a), da bismo zajamčili svoje pravo u vezi jamstva i pitanja registracije proizvoda (čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a) i da bismo analizirali distribuciju svojih proizvoda i pružili individualizirane informacije i ponude povezane s proizvodom (čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a). Za pružanje usluga kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, upravljanje plaćanjima, programiranje, hosting podataka i telefonske usluge, možemo naručiti i prenijeti podatke vanjskim pružateljima usluga i/ili povezanim poduzećima tvrtke Bosch. U nekim slučajevima, ali samo ako je zajamčena odgovarajuća zaštita podataka, osobni se podaci mogu prenijeti primateljima izvan područja Europske ekonomske zajednice. Više informacija pruža se na upit. Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na adresi: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NJEMAČKA.


Imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka na temelju čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a na temelju stanja koja se odnose na vašu određenu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju zbog izravnih marketinških svrha, i to bilo kada. Kako biste ostvarili svoja prava, obratite nam se putem **privacy.rbkn@bosch.com**. Za više informacija slijedite QR kod.

**14 Sigurnosno tehnička oprema**

Sigurnosno tehnički pribor pronaći ćete u katalogu ili na internetskoj stranici proizvođača. Obratiti se svom isporučitelju.

**14.1 Raspored minimalne sigurnosno-tehničke opreme prema EN 12828:2012**

**Kotao ≤ 300 kW; pogonska temperatura ≤ 105 °C; temperatura gašenja (STB) ≤ 110 °C - direktno zagrijavanje**



Sl.44 Sigurnosno-tehnička oprema prema EN 12828:2012 za kotao ≤ 300 kW sa sigurnosnim graničnikom temperature (STB) ≤ 110 °C

- RK Povratni vod
- VK Polazni vod
- [1] Uređaj za grijanje
- [2] Zaporni ventil polaznog/povratnog voda
- [3] Regulator temperature<sup>1)</sup>
- [4] Sigurnosni graničnik temperature<sup>1)</sup>
- [5] Sustav za mjerenje temperature<sup>1)</sup>
- [6] Membranski sigurnosni ventil MSV 2,5 bar/3,0 bar ili
- [7] Sigurnosni ventil HFS ≥ 2,5 bar
- [8] Uređaj za mjerenje tlaka
- [9] Osiguranje od pomanjkanja vode; nije u instalacijama ≤ 300 kW, ako je po kotlu predviđen jedan graničnik minimalnog tlaka ili od proizvođača odobrena zamjenska mjera.
- [10] Nepovratni osigurač strujanja
- [11] Slavina za punjenje i pražnjenje
- [12] Ekspanzijski vod (sigurnosni vod)
- [13] Zaporna armatura - osigurana od nehotičnog zatvaranja, npr. zabrtvljenim ventilom
- [14] Pražnjenje prije ekspanzijske posude
- [15] Ekspanzijska posuda (EN 13831)
- [16] Sklop sa slavinom za punjenje
- [17] Prikladna naprava za odvajanje od ogrjevne mreže prema mreži pitke vode
- [18] Ispusna slavina sigurnosne grupe kotla (stup regulatora tlaka)

1) Maksimalna temperatura polaznog voda koja se može postići u kombinaciji s regulacijskim uređajima serije CFB 800/CFB 900 iznosi oko 18 K ispod temperature gašenja sigurnosnog graničnika temperature. Maksimalna temperatura polaznog voda koja se može postići u kombinaciji s regulacijskim uređajima serije CC 8000 iznosi oko 12 K ispod temperature gašenja sigurnosnog graničnika temperature.



Slike shematski prikazuju sigurnosno-tehničku opremu prema EN 12828:2012 za ovdje navedene izvedbe instalacije - bez zahtjeva na cjelovitost. Za praktične izvedbe vrijede svi zakoni tehnike.

► Pridržavati se odredbi koje su na snazi dotičnoj zemlji.

### Osigurač od pomanjkanja vode kao zaštita od nedopuštenih zagrijavanja

Prema EN 12828:2012 potrebno je osiguranje manjka vode za zaštitu kotla od nedozvoljenih zagrijavanja. EN 12828:2012 alternativno uz osiguranje manjka vode dopušta odobreni minimalni graničnik tlaka.

## 14.2 Sigurnosno-tehnička oprema prema EU izvedbenom ispitivanju



Dijelovi opreme navedeni u nastavku, spadaju u osnovne sastojke EU tipa izvedbenog ispitivanja. Stoga preporučamo odnos sigurnosno-tehničke opreme i kotla.

U ispitivanju tipa kotla nalazi se sljedeća sigurnosno-tehnička oprema:

Sigurnosno-tehnička komponenta	Primjena kod veličine kotla	Serijski	Dokaz prikladnosti
Sklopka minimalnog tlaka kao osigurač od pomanjkanja vode	Učinak kotla ≤ 300 kW	Fantini Cosmi B01AS1	Prikladnost dokazana ispitnim izvještajem

tab. 16 Oznake za dozvolu dodatne sigurnosno-tehničke opreme prema EN 12828:2012

### 14.3 Zahtjevi za alternativne sigurnosno-tehničke dijelove opreme i ostale dijelove opreme



Ako se za sigurnosno tehničku opremu postavljaju drugačiji tipovi kao što su prikazani u tablici 16, str. 38, mora se paziti na dolje navedene upute jer se u protivnom gubi ispitivanje tipa kotla!

#### 14.3.1 Zahtjevi za sigurnosni ventil

- Sigurnosni ventil mora biti podoban za ispuhivanje tople vode (npr. preko uređaja odobrenih od strane proizvođača s oznakom TÜV.SV...D/G/H).
- Cjevovod između kotla i sigurnosnog ventila se mora izvesti bez sužavanja. Gubitak tlaka u cjevovodu između kotla i sigurnosnog ventila mora biti malen.
- Sigurnosni ventil mora moći odvesti nazivni toplinski učinak kod punog opterećenja i predviđenog prekoračenja tlaka.
- Gubitak tlaka odvodnog voda ne smije prekoračiti više od 10 % nazivnog tlaka sigurnosnog ventila.
- Sigurnosni ventil mora biti pristupačan i ugrađen u polaznoj cijevi uz proizvođač topline ili u njegovoj neposrednoj blizini, bez blokade između proizvođača topline ili sigurnosnog ventila.

#### 14.3.2 Zahtjevi za sigurnosni graničnik temperature

- Za reakciju kod nedostatka vode moraju se postaviti primjereni uređaji (npr. preko uređaja odobrenih od strane proizvođača s oznakom TÜV.STB... ili uređaje prema EN 60730-2-9 (tip uređaja 2) ili EN 14597).
- Za podešavanje temperature sigurnosnog graničnika temperature obratiti pozornost na napomene u poglavlju 7, str. 23.
- Graničnici s vremenskim oklijevanjem se ne smiju upotrebljavati.
- Graničnik se obično instalira tzv. paketom osjetnika u za to predviđen nastavak za kolčak s uronskim čahurama. Kod ostalih uređaja se mora ispitati ugradbena situacija. Uronska čahura je tvornički uvrnuta.

#### 14.3.3 Zahtjevi za graničnik maksimalnog tlaka

- Za reakciju kod rasta tlaka moraju se postaviti primjereni uređaji (npr. preko uređaja odobrenih od strane proizvođača s oznakom TÜV.SDB...S...).
- Obratiti pozornost na napomene u poglavlju 6, str. 15.
- Graničnici s vremenskim oklijevanjem se ne smiju upotrebljavati.
- Graničnik stoji na sigurnosnoj grupi kotla, mogućnost priključka s G ½".

#### 14.3.4 Zahtjevi za tlačnu sklopku minimalnog tlaka kao osigurač od pomanjkanja vode

- Za reakciju kod pada tlaka moraju se postaviti primjereni uređaji (npr. preko uređaja odobrenih od strane proizvođača s oznakom TÜV.SDB F...).
- Obratiti pozornost na napomene u poglavlju 6, str. 15.
- Graničnici s vremenskim oklijevanjem se ne smiju upotrebljavati.
- Graničnik stoji na sigurnosnoj grupi kotla, mogućnost priključka s G ½".

#### 14.3.5 Zahtjevi na minimalni graničnik tlaka kao osiguranje od manjka vode

- Za reakciju kod pada tlaka moraju se postaviti primjereni uređaji (npr. preko uređaja odobrenih od strane proizvođača s oznakom TÜV.SDB F...).
- Obratiti pozornost na napomene u poglavlju 6, str. 15.
- Graničnik stoji na sigurnosnoj grupi kotla, mogućnost priključka s G ½".

#### 14.3.6 Zahtjevi na graničnik visine vode kao osiguranje od manjka vode

- Za reakciju kod nedostatka vode moraju se postaviti primjereni uređaji (npr. preko uređaja odobrenih od strane proizvođača s oznakom TÜV.HWB... ili TÜV.WB...).

#### 14.3.7 Zahtjevi za plamenik

- Uljni plamenik certificiran prema EN 267.
- Plinski plamenik certificiran prema EN 676.
- Pridržavajte se EMV smjernica te smjernica za niskonaponske uređaje i ostalih europskih smjernica.
- Obratiti pozornost na napomene u poglavlju 4.2, str. 13.

#### 14.3.8 Upravljanje kotlom



Upravljanje kotlom tvrtke Bosch sastavni je dio EU tipa izvedenog ispitivanja prema Uredbi o plinskim uređajima. Ako se upravljanje kotlom osigura pri ugradnji, po potrebi se mora izvršiti ukupno certificiranje za kotao uključujući upravljanje pri ugradnji.

- Pridržavati se Smjernice o elektromagnetnoj kompatibilnosti i Smjernice za niskonaponske uređaje.
- Obratiti pozornost na napomene u poglavlju 7, str. 23.

### 14.4 Hidrauličko uključivanje kotla

Napomene i primjeri za hidrauličko uključivanje kotla mogu se pronaći u projektnoj dokumentaciji.

### 14.5 Naprave za hvatanje prljavštine

Taloženja u sustavu grijanja mogu prouzročiti lokalno pregrijavanje, buku i koroziju. Ovime nastale štete na kotlu ne podliježu jamstvu.

Kako bi se uklonila prljavština i mulj, prije priključka kotla na postojeći sustav potrebno je temeljito isprati instalaciju grijanja. Osim toga se preporučuje ugradnja naprava za hvatanje prljavštine ili separatora mulja.

Naprave za hvatanje prljavštine sprječavaju onečišćenja i time smetnje u pogonu kod regulacijskih organa, cijevi i kotlova. Naprave za hvatanje prljavštine moraju se instalirati u blizini najnižeg mjesta instalacije grijanja i tamo moraju biti pristupačne. Naprave za hvatanje prljavštine očistiti prilikom svakog održavanja instalacije grijanja.

## 15 Prilog

### 15.1 Tehnički podaci



Vrijednosti za djelomično opterećenje mogu se provjeriti u svrhu polaganja dimnjaka. Sami kotao ne posjeduje zahtijevano minimalno toplinsko opterećenje. Stvarno toplinsko opterećenje ovisi o regulacijskom ponašanju dotičnog plamenika.

Velicina kotla	Skraćenice	Jedinica	50	70	90	115
Opterećenje nazivne topline plina [učinak plamenika Qn (Hi)] <sup>1)</sup>	Puno opterećenje, maks.	kW	47,4	66,4	85,3	109,0
	Djelomično opterećenje 40 %	kW	19,0	26,6	34,1	43,6
Opterećenje nazivne topline ulja [učinak plamenika Qn (Hi)]	Puno opterećenje, maks.	kW	46,4	65,1	83,9	107,5
	Djelomično opterećenje 40 %	kW	18,6	26,0	33,6	43,0
Težina	neto	kg	294	300	314	321
Sadržaj vode		l	237	233	250	240
Sadržaj plina		l	90	120	138	142
Slobodan transportni tlak		Pa	50 <sup>2)</sup> /ovisno o plameniku			
Otpor na strani dimnih plinova		mbar	0,43	0,5	0,59	0,77
Otpor na strani vode		mbar	→ Slika 45, str. 40			
Gubitak pogonske pripravnosti		%	→ Slika 46, str. 40			
Granica osiguranja/sigurnosni graničnik temperature (STB) <sup>3)</sup>		°C	110,0	110,0	110,0	110,0
maksimalna radna temperatura		°C	ovisno o regulatoru <sup>4)</sup>			
Dopušteni radni tlak		bar	4,0	4,0	4,0	4,0
CE oznaka kotla			CE-0085 AT 0074			

- Kada se radi s gorivima s udjelom vodika do 20 % volumena, učinak odstupa od navedenih specifikacija. Pojednostosti se mogu zatražiti od dobavljača plina i servisne organizacije ako je potrebno.
- Preporučeni maksimalni transportni tlak
- Specifikacija odgovara Tmax na pločici s podacima i pokazuje najveću dopuštenu sigurnosnu temperaturu generatora topline; stvarna sigurnosna temperatura ovisi o regulatoru, moguće su niže sigurnosne temperature
- Maksimalna moguća temperatura polaznog voda kod regulacijskih uređaja serije CFB 800/CFB 900= sigurnosna granica (STB) - 18 K.  
 Primjer: sigurnosna granica (STB) = 100 °C, maksimalna moguća temperatura polaznog voda = 100 - 18 = 82 °C.  
 Maksimalna moguća temperatura polaznog voda kod regulacijskih uređaja serije CC 8000= sigurnosna granica (STB) - 9 K.  
 Primjer: sigurnosna granica (STB) = 99 °C, maksimalna moguća temperatura polaznog voda = 99 - 9 = 90 °C.

tab. 17 Tehnički podaci

### 15.2 Vrijednosti za izračun dimnih plinova



Vrijednosti za djelomično opterećenje mogu se provjeriti u svrhu polaganja dimnjaka. Sami kotao ne posjeduje zahtijevano minimalno toplinsko opterećenje. Stvarno toplinsko opterećenje ovisi o regulacijskom ponašanju dotičnog plamenika.

Velicina kotla	Skraćenice	Jedinica	50	70	90	115
Radna temperatura 50/30 °C						
Nazivna toplinska snaga plina <sup>1)</sup>	Puno opterećenje	kW	50,0	70,0	90,0	115,0
	Djelomično opterećenje, 40 %	kW	20,0	28,0	36,0	46,0
Nazivna toplinska snaga ulja	Puno opterećenje	kW	48,2	67,6	87,2	110,9
	Djelomično opterećenje, 40 %	kW	19,3	27,0	34,9	44,4
Temperatura dimnih plinova <sup>2)</sup>	Puno opterećenje	°C	45,0	45,0	45,0	45,0
	Djelomično opterećenje, 40 %	°C	30,0	30,0	30,0	30,0
Maseni protok dimnih plinova	Puno opterećenje	kg/s	0,0189	0,0268	0,0344	0,0443
	Djelomično opterećenje, 40 %	kg/s	0,0074	0,0103	0,0133	0,0171
Radna temperatura 80/60 °C						
Nazivna toplinska snaga plina <sup>1)</sup>	Puno opterećenje	kW	46,0	64,4	82,7	105,7
	Djelomično opterećenje, 40 %	kW	18,4	25,8	33,1	42,3


Veličina kotla	Skraćenice	Jedinica	50	70	90	115
Nazivna toplinska snaga ulja	Puno opterećenje	kW	45,1	63,5	81,9	104,5
	Djelomično opterećenje, 40 %	kW	18,0	25,4	32,8	41,8
Temperatura dimnih plinova	Puno opterećenje	°C	72,0	72,0	72,0	72,0
	Djelomično opterećenje, 40 %	°C	40,0	40,0	40,0	40,0
Maseni protok dimnih plinova	Puno opterećenje	kg/s	0,0198	0,0277	0,0357	0,0458
	Djelomično opterećenje, 40 %	kg/s	0,0079	0,0111	0,0143	0,0183
CO <sub>2</sub> -sadržaj plina/ulja <sup>3)</sup>		%	10/13	10/13	10/13	10/13

- 1) Kada se radi s gorivima s udjelom vodika do 20 %, snaga može odstupati od navedenih specifikacija. Pojednosti se mogu zatražiti od dobavljača plina i servisne organizacije ako je potrebno.
- 2) Računska temperatura dimnih plinova za izračun presjeka prema EN 13384 (srednje vrijednosti u nizu) izmjerena temperatura dimnih plinova može odstupati od toga ovisno o postavkama plamenika i stvarnoj pogonskoj temperaturi.
- 3) Kada se radi s plinovitim gorivima s udjelom vodika do 20 %, vrijednosti CO<sub>2</sub> odstupaju od navedenih specifikacija. Pojednosti se mogu zatražiti od dobavljača plina i servisne organizacije ako je potrebno.

tab. 18 Tehnički podaci

### 15.3 Parametri kotla


#### Otpor protoka na strani vode



Sl. 45 Otpor protoka na strani vode

$\Delta p_H$  Pad tlaka na strani ogrjevne vode (mbar)  
 $\dot{V}_H$  Volumni protok (m<sup>3</sup>/h)

#### Gubitak u pripravnom stanju



Sl. 46 Gubitak u pripravnom stanju ovisno o srednjoj temperaturi vode kotla

$q_B$  Gubitak u pripravnom stanju (%)  
 $\theta_p$  Srednja temperatura kotlovske vode (°C)

### 15.4 Zapisnik o stavljanju u pogon

Kotao može raditi s uljnim ili plinskim plamenikom.

- ▶ Za vrijeme puštanja u pogon pažljivo ispuniti zapisnik o puštanju u rad za odgovarajući uljni ili plinski plamenik.
- ▶ Provedene radove stavljanja u pogon treba potpisati i upisati datum.

	Radovi stavljanja u pogon	Stranica (zasebni radni koraci)	Napomene (potpis)
1.	Isprati instalaciju grijanja.	poglavlje 8.1, str. 30	
2.	Napuniti instalaciju grijanja vodom.	poglavlje 8.3, str. 31	
3.	Odzračiti instalaciju grijanja.		
4.	Provesti ispitivanje nepropusnosti.	poglavlje 8.2, str. 31	
5.	Staviti regulacijski uređaj u pogon. ▶ Podesiti i dokumentirajte parametre za dotični kotao.	poglavlje 7, str. 23	
6.	Osigurati funkcionalnost sigurnosnih sustava.		
7.	Provjeriti otvore za zrak za sagorijevanje.	poglavlje 4.1, str. 12	
8.	Ispitati vod za gorivo na nepropusnost.		
9.	Staviti plamenik u pogon.	Vidi tehničku dokumentaciju plamenika.	
10.	Napraviti zapisnik mjerenja plamenika za pojedine stupnjeve učinka.		
11.	Izvršiti provjeru nepropusnosti ogrjevnog plina. Nakon kratkog vremena rada potrebno je vijke s vrata prostora ložišta dodatno zategnuti kako bi se spriječilo propuštanje kroz vrata prostora ložišta.		
12.	Provjeriti i zategnuti spojeve s priрубnicama i vijčane spojeve nakon zagrijavanja.		
13.	Ispitati nepropusnost dimnog kanala.		
14.	Kontrolirati temperaturu dimnih plinova.		
15.	Provesti test funkcionalnosti sigurnosnih sustava te sve zabilježiti u zapisniku.		
16.	Uputiti korisnika i predati mu tehničku dokumentaciju.		
17.	Unijeti upotrijebljeno gorivo u tablicu (→ upute za rukovanje)		
18.	Potvrditi stručno stavljanje u pogon.		
	Pečat tvrtke/Potpis/Datum		

tab. 19 Zapisnik o stavljanju u pogon

### 15.5 Zapisnici o kontrolnom pregledu i održavanju

Zapisnici o kontrolnom pregledu i održavanju daju pregled nad svim potrebnim kontrolnim pregledima i održavanju koje je potrebno provesti jednom godišnje.

Zapisnici služe i kao predložak za kopiranje.



Jamstvo:

Godišnji kontrolni pregledi i održavanje sastavni su dijelovi uvjeta jamstva.

- ▶ Ispuniti zapisnike kod kontrolnog pregleda i održavanja.
- ▶ Provedene radove ovjeriti potpisom i datumom.

	Radovi kontrolnog pregleda	Stranica (zasebni radni koraci)	Napomene
1.	Kontrolirati opće stanje instalacije grijanja (vizualna kontrola).		
2.	Ispitati funkciju instalacije grijanja.		
3.	Kontrolirati dijelove instalacije koji provode gorivo i vodu, na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nepropusnost</li> <li>• vidljivu koroziju</li> <li>• pojave starenja</li> </ul>		
4.	Ložišni prostor i ogrjevne površine kontrolirati na zaprljanost i očistiti. U tu svrhu instalaciju grijanja staviti izvan pogona.	poglavlje 9.1, str. 32	
5.	Kontrolirati i po potrebi zamijeniti brtve na vratima ložišta. Obnoviti brtve na poklopcu za čišćenje sakupljača dimnih plinova i poklopca za skretanje.		
6.	Provjeriti i očistiti plamenik. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vizualna kontrola i uklanjanje postojećeg onečišćenja.</li> <li>▶ Provjeriti sigurnosne sustave (Sigurnosno isključivanje).</li> <li>▶ Ispitivanje funkcija</li> <li>▶ Analiza dimnih plinova sa zapisnikom mjerenja po stupnju učinka.</li> </ul>	Vidi tehn. dokumente za plamenik.	
7.	Kontrolirati vođenje dimnih plinova na funkciju i sigurnost.	Vidi tehn. dokumente za plamenik.	
8.	Ispitati i po potrebi nadopuniti vodeni predložak kondenzacijskog sifona.		
9.	Ispitati radni tlak i predtlak ekspanzijske posude.	poglavlje 10.4, str. 35	
10.	Kontrolirati i po potrebi namjestiti podešavanje regulacijskog uređaja prema potrebi.	Vidi tehn. dokumente za plamenik.	
11.	Provjeriti i zabilježiti sigurnosne sustave (Sigurnosno isključivanje). Na primjer: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sigurnosni graničnik temperature</li> <li>▶ Graničnik tlaka min. odn. tlačni osjetnik min.</li> <li>▶ Graničnik tlaka maks. (ako postoji)</li> <li>▶ Osigurač od pomanjkanja vode (ako je prisutan)</li> <li>▶ Ostali sigurnosni uređaji.</li> </ul>		
12.	Provesti i zabilježiti analizu vode: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ pH-vrijednost</li> <li>▶ Sulfatna voda</li> <li>▶ Sredstvo za vezanje kisika</li> <li>▶ Fosfat</li> <li>▶ Električna provodljivost</li> <li>▶ Izgled</li> <li>▶ provjera bilježaka o vodi (npr. količine dopunjavanja) u radnoj knjizi.</li> </ul>		
13.	Ispitati uređaj za neutralizaciju.		
14.	Završna kontrola radova kontrolnog pregleda, a kod toga izvršiti mjerenje i dokumentirajte rezultate mjerenja i ispitivanja.		
15.	Potvrditi stručno stavljanje u pogon.		
	Pečat tvrtke/Potpis/Datum		

tab. 20 Zapisnik o kontrolnom pregledu

	Radovi održavanja prema potrebi	Stranica (zasebni radni koraci)	Napomene
1.	Staviti instalaciju grijanja izvan pogona.	poglavlje 9.1, str. 32	
2.	Očistiti ložište.	poglavlje 10.3, str. 33	
3.	Čišćenje dimovodnih putova (ogrjevnih površina)	poglavlje 10.3, str. 33	
4.	Kontrolirati i po potrebi zamijeniti brtve na vratima ložišta. Obnoviti brtve na poklopcu za čišćenje sakupljača dimnih plinova i poklopca za skretanje.	poglavlje 10.3.4, str. 34	
5.	Ispitati je li odvod kondenzata čist i ispunjen vodenim predloškom.		
6.	Ispitati uređaj za neutralizaciju.	Vidi tehničku dokumentaciju za namještanje uređaja neutralizacije	
7.	Instalaciju grijanja staviti u pogon.	poglavlje 8.5, str. 32	
8.	Završna kontrola radova kontrolnog pregleda, a kod toga izvršiti mjerenje i dokumentirati rezultate mjerenja i ispitivanja.	Vidi tehn. dokumente za plamenik.	
9.	Provjeriti funkciju i sigurnost u radu (sigurnosne naprave).		
10.	Potvrditi stručno stavljanje u pogon.		
	Pečat tvrtke/Potpis/Datum		

tab. 21 Zapisnik o održavanju instalacije grijanja

Robert Bosch d.o.o.  
Toplinska tehnika  
Kneza Branimira 22  
10 040 Zagreb - Dubrava  
Hrvatska

Tehn.služba (01) 295 80 85  
Prodaja (01) 295 80 81  
Fax (01) 295 80 80  
[www.bosch-climate.com.hr](http://www.bosch-climate.com.hr)